



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JUNHO/2005

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 518/2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L

pH: 6,0 – 9,5

FLÚOR: Valor máximo permitido 1,5 mg/L

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez)

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L)

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/l	pH	Flúor mg/l	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Aclimação	0,48	7,76	0,74	0,15	0,75	N	N	S
Alto Alegre	0,78	8,84	0,75	1,02	4,24	N	N	S
Alto Rio Preto	0,88	7,30	0,65	0,17	0,00	N	N	S
Andorinha	0,78	7,33	0,76	0,14	0,00	N	N	S
Antonieta	0,68	7,77	0,78	0,13	0,00	N	N	S
Aroeira	0,68	7,81	0,70	0,12	0,00	N	N	S
Arroyo	0,46	7,68	0,64	2,50	9,40	N	N	S
Boa Vista	0,65	8,23	0,77	1,05	4,68	N	N	S
Caic	0,83	7,08	0,71	0,17	0,00	N	N	S
Castelinho	0,30	8,07	0,36	0,32	0,00	N	N	S
Cecap	0,28	7,68	0,30	0,25	0,00	N	N	S
Centenário da Emancipação	0,58	7,56	0,68	0,17	0,00	N	N	S
Cidade das Crianças	0,68	7,71	0,65	0,18	0,00	N	N	S
Cidade Jardim	0,70	7,86	0,70	0,22	0,25	N	N	S
Clementina	0,70	7,79	0,73	0,38	1,33	N	N	S
Colorado	0,97	7,84	0,70	0,19	0,00	N	N	S
Costa do Sol	0,76	8,10	0,64	0,09	0,00	N	N	S
Cristo Rei	0,84	7,37	0,60	0,11	0,00	N	N	S
Diniz	0,59	7,68	0,74	2,25	15,00	N	N	S
Duas Vendas	0,48	7,64	0,70	0,26	0,00	N	N	S
Eldorado	0,62	8,92	0,72	0,44	0,28	N	N	S
Elmaz	0,83	7,33	0,80	0,19	0,00	N	N	S
Engº Schimidt	0,53	7,90	0,68	0,27	2,00	N	N	S
Etemp	0,86	7,78	0,68	0,17	0,00	N	N	S
Gabriela	0,76	7,88	0,78	0,18	0,00	N	N	S
Gisete	0,65	7,71	0,83	0,22	1,50	N	N	S
Gonzaga de Campos	0,68	7,72	0,63	0,16	0,00	N	N	S
Higienópolis	0,30	8,32	0,80	0,41	1,50	N	N	S
Jaguare	0,77	8,74	0,77	0,53	2,33	N	N	S
Jardim Schimidt	0,55	7,82	0,73	0,38	0,50	N	N	S
João Paulo II	0,53	8,87	0,64	0,65	1,22	N	N	S
Juriti	0,83	7,29	0,77	0,14	0,00	N	N	S
Macedo Telles	0,53	9,01	0,85	0,60	0,00	N	N	S
Maceno	0,85	8,16	0,79	1,55	8,38	N	N	S
Manoel del'Arco	0,30	8,80	0,53	0,19	0,00	N	N	S
Mansour Daud	0,83	7,78	0,73	0,92	5,00	N	N	S
Maracanã	0,84	7,69	0,60	0,21	0,00	N	N	S
Marambaia	0,78	7,40	0,25	0,17	0,00	N	N	S
Maria Lúcia	0,53	8,55	0,84	0,19	0,00	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,60	6,66	0,60	1,33	6,75	N	N	S
Monte Verde	0,83	7,75	0,75	0,14	0,00	N	N	S
Morumbi	0,78	7,67	0,65	0,12	0,00	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,65	7,80	0,60	0,29	0,00	N	N	S
Nunes	0,46	7,64	0,60	0,28	0,60	N	N	S
Paraiso	0,50	8,63	0,58	0,44	0,00	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,77	7,87	0,77	0,20	0,00	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,70	7,84	0,84	0,16	0,00	N	N	S
Parque das Flores I	0,53	8,27	0,83	0,16	0,00	N	N	S
Parque das Flores II	0,74	7,79	0,92	0,20	0,00	N	N	S
Pinheiros	0,98	7,75	0,60	0,15	0,00	N	N	S
Planalto	0,74	7,14	0,82	0,12	0,00	N	N	S
Redentora	0,68	7,86	0,74	2,49	15,00	N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JUNHO/2005

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 518/2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L

pH: 6,0 – 9,5

FLÚOR: Valor máximo permitido 1,5 mg/L

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez)

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L)

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/l	pH	Flúor mg/l	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Res. Felicidade	0,88	6,72	0,70	0,40	0,00	N	N	S
Res. Rio Preto I	0,81	7,00	0,71	1,32	2,00	N	N	S
Romano Calil	0,88	7,09	0,63	0,05	0,00	N	N	S
Santa Rosa I	0,85	8,42	0,78	1,94	10,25	N	N	S
Santa Rosa II	0,84	7,53	0,76	0,22	0,00	N	N	S
Santo Antônio	0,66	9,11	0,69	0,21	0,00	N	N	S
São Deocleciano	0,96	7,00	0,82	0,23	0,00	N	N	S
São Francisco	0,81	7,95	0,74	0,27	1,00	N	N	S
São Judas	0,61	7,37	0,60	0,34	1,11	N	N	S
São Manoel	0,34	8,07	0,46	0,28	0,53	N	N	S
São Marcos	0,65	7,94	0,84	0,23	0,00	N	N	S
São Miguel	0,73	6,66	0,58	0,21	0,00	N	N	S
Simões	0,67	8,77	0,70	0,23	0,00	N	N	S
Solo Pinheiro	0,51	9,13	0,76	0,17	0,00	N	N	S
Solo Sagrado	0,58	8,77	0,79	0,56	0,95	N	N	S
Solo Sagrado II	0,62	7,90	0,60	0,22	0,80	N	N	S
Talhados	0,70	7,16	0,74	0,17	0,00	N	N	S
Tangará	1,13	8,07	0,35	0,17	0,00	N	N	S
Tarraf II	0,75	7,29	0,65	0,19	0,00	N	N	S
Ulisses Guimarães	0,35	7,77	0,05	0,22	0,00	N	N	S
Universo	0,48	7,75	0,78	0,69	0,80	N	N	S
Urano	0,37	8,59	0,73	1,18	6,73	N	N	S
Viena	0,75	8,00	0,80	0,20	0,00	N	N	S
Vila Toninho	0,72	7,76	0,64	0,40	0,08	N	N	S
Vivendas	1,05	7,73	0,70	0,13	0,00	N	N	S
Yolanda	0,95	6,68	0,80	0,15	0,00	N	N	S