



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MAIO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)						Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Acácias	0,63	0,70	7,71	0,30	0	N	N	S	
Aclimação	1,02	0,80	7,52	0,34	0	N	N	S	
Alta Vista	0,65	0,68	7,49	0,29	0	N	N	S	
Alto Alegre	0,79	0,72	8,57	0,91	0	N	N	S	
Alto Rio Preto	0,64	0,56	7,37	0,32	0	N	N	S	
Amoras	0,88	0,73	7,63	0,22	0	N	N	S	
Andorinha	0,64	0,66	7,50	0,24	0	N	N	S	
Antonietta	0,77	0,69	7,72	0,25	0	N	N	S	
Aroeira I	0,68	0,65	7,72	0,26	0	N	N	S	
Aroeira II	0,58	0,71	7,10	0,39	0	N	N	S	
Arroyo I	0,65	0,66	7,02	0,34	0	N	N	S	
Arroyo II	0,68	0,71	7,43	0,26	0	N	N	S	
Astúrias	0,72	0,70	7,54	0,47	0	N	N	S	
Boa Vista	0,92	0,73	7,86	0,76	0	N	N	S	
Bianco	0,62	0,68	7,67	0,38	0	N	N	S	
Caetano	0,59	0,65	7,63	0,44	0	N	N	S	
Caic	0,80	0,74	6,83	0,22	0	N	N	S	
Castelinho	0,70	0,72	7,56	0,78	0	N	N	S	
Cecap	0,53	0,58	7,46	0,32	0	N	N	S	
CDHU	0,65	0,66	7,95	0,33	0	N	N	S	
Centenário da Emancipação	0,88	0,76	7,42	0,34	0	N	N	S	
Cidade das Crianças	0,74	0,72	7,62	0,33	0	N	N	S	
Cidade Jardim	0,78	0,63	7,85	0,33	0	N	N	S	
Clementina	0,72	0,70	6,76	0,34	0	N	N	S	
Colorado	0,78	0,75	7,82	0,32	0	N	N	S	
Conj. Rio Preto I	0,63	0,71	6,82	0,31	0	N	N	S	
Costa do Sol	0,73	0,71	7,86	0,50	0	N	N	S	
Cristo Rei	0,92	0,74	8,87	0,31	0	N	N	S	
Damha V	0,87	0,74	7,56	0,34	0	N	N	S	
Damha VI	0,95	0,70	7,02	0,43	0	N	N	S	
Diniz	0,81	0,67	7,54	0,48	0	N	N	S	
Duas Vendas	0,88	0,76	7,42	0,34	0	N	N	S	
Eco Village II	0,82	0,74	6,97	0,28	0	N	N	S	
Eldorado	0,71	0,72	8,47	0,42	0	N	N	S	
Elmaz	0,66	0,67	7,28	0,25	0	N	N	S	
Engº Schimidt	0,83	0,71	7,65	0,35	0	N	N	S	
Etemp	0,71	0,70	7,54	0,35	0	N	N	S	
Figueira	0,85	0,73	7,00	0,29	0	N	N	S	
Gabriela	0,66	0,72	7,80	0,27	0	N	N	S	
Gaivotas	0,75	0,71	6,98	0,35	0	N	N	S	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MAIO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Gisete	0,73	0,71	7,49	0,31	0	N	N	S	
*1- Harmonia	0,81	1,28	7,01	0,38	0	N	N	S	
Higienópolis	0,78	0,73	8,35	0,33	0	N	N	S	
Jardim Schmidt	0,87	0,76	7,73	0,26	0	N	N	S	
João Paulo II	0,68	0,73	7,50	0,37	0	N	N	S	
Juriti	0,75	0,73	7,20	0,37	0	N	N	S	
Laureriano Tebar II	0,87	0,73	7,01	0,32	0	N	N	S	
Macedo Telles	0,70	0,73	7,57	0,37	0	N	N	S	
Maceno	0,68	0,66	7,42	0,74	0	N	N	S	
Machado I	0,71	0,75	7,49	0,40	0	N	N	S	
Mansour Daud	0,81	0,73	7,67	0,35	0	N	N	S	
Maracanã	0,76	0,66	7,48	0,30	0	N	N	S	
Marambaia	0,85	0,77	7,30	0,40	0	N	N	S	
Maria Lúcia	0,57	0,59	8,02	0,32	0	N	N	S	
Marisa Cristina	0,73	0,67	7,39	0,34	0	N	N	S	
Maria Zorita	0,65	0,73	7,66	0,37	0	N	N	S	
Moisés Miguel Haddad	0,75	0,74	6,75	0,27	0	N	N	S	
Monte Verde	0,72	0,70	7,88	0,27	0	N	N	S	
Morumbi	0,89	0,67	7,70	0,30	0	N	N	S	
Nato Vetorazzo	0,72	0,71	7,45	0,32	0	N	N	S	
Nunes	0,68	0,61	7,71	0,26	0	N	N	S	
Paraíso	0,71	0,72	8,47	0,42	0	N	N	S	
Parque da Cidadania I	0,71	0,70	6,90	0,32	0	N	N	S	
Parque da Cidadania II	0,65	0,71	7,63	0,27	0	N	N	S	
Parque das Flores I	0,71	0,72	8,47	0,42	0	N	N	S	
Parque das Flores II	0,68	0,69	8,47	0,31	0	N	N	S	
Parque dos Pássaros I	0,89	0,70	6,86	0,38	0	N	N	S	
Parque dos Pássaros II	0,80	0,69	7,50	0,22	0	N	N	S	
*2- Parque Nova Esperança	0,75	2,22	7,91	0,29	0	N	N	S	
Pinheiros	0,88	0,75	7,57	0,32	0	N	N	S	
Planalto	0,60	0,71	7,78	0,27	0	N	N	S	
Quinta do Golfe	0,72	0,68	7,63	0,33	0	N	N	S	
Redentora	0,90	0,70	7,87	0,55	0	N	N	S	
Renascer	0,88	0,76	7,42	0,34	0	N	N	S	
Res. Felicidade	0,62	0,72	6,62	0,27	0	N	N	S	
Res. Palestra	0,64	0,73	7,25	0,34	0	N	N	S	
Renata Tarraf	0,71	0,72	8,47	0,42	0	N	N	S	
Residencial Bom Sucesso	0,68	0,73	7,63	0,31	0	N	N	S	
Residencial Buona Vitta	0,62	0,78	7,76	0,23	0	N	N	S	
Residencial das Américas	0,71	0,70	7,75	0,42	0	N	N	S	
Romano Calil	0,72	0,60	7,26	0,33	0	N	N	S	
Santa Ana	0,70	0,67	7,39	0,32	0	N	N	S	
Santa Rosa I	0,82	0,76	7,27	0,44	0	N	N	S	
Santa Rosa II	0,72	0,72	7,47	0,39	0	N	N	S	

*1- Harmonia: problema na válvula de injeção.

*2- Parque Nova Esperança: problema no funcionamento do poço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MAIO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Santo Antônio	0,68	0,74	9,17	0,29	0	N	N	S	
San Fernando Valley	0,82	0,74	7,41	0,26	0	N	N	S	
Santa Filomena	0,78	0,77	7,42	0,33	0	N	N	S	
São Deocleciano	0,69	0,60	6,88	0,28	0	N	N	S	
São Francisco	0,72	0,64	7,65	0,30	0	N	N	S	
São Judas	1,01	0,73	6,91	0,57	0	N	N	S	
São Manoel	0,79	0,60	7,65	0,47	0	N	N	S	
São Marcos	0,85	0,70	8,02	0,31	0	N	N	S	
São Miguel	0,75	0,76	6,68	0,35	0	N	N	S	
Sevon	0,77	0,70	7,55	0,63	0	N	N	S	
Simões	0,66	0,77	7,10	0,31	0	N	N	S	
Solo Sagrado	0,57	0,68	8,81	0,33	0	N	N	S	
Solo Sagrado II	0,82	0,69	7,59	0,42	0	N	N	S	
Talhados	0,77	0,74	6,70	0,33	0	N	N	S	
Tangará	0,73	0,69	7,88	0,26	0	N	N	S	
Tarraf II	0,78	0,67	7,27	0,25	0	N	N	S	
Ulisses Guimarães	0,78	0,75	7,47	0,26	0	N	N	S	
Universo	0,71	0,70	7,72	0,28	0	N	N	S	
Urano	0,81	0,69	9,03	0,43	0	N	N	S	
Viena	0,72	0,64	7,65	0,30	0	N	N	S	
Village Damha Rio Preto II	0,83	0,69	7,38	0,36	0	N	N	S	
Vila Flora	0,70	0,72	7,12	0,35	0	N	N	S	
Vila Toninho	0,77	0,63	7,63	0,30	0	N	N	S	
Vivendas	0,58	0,59	7,56	0,38	0	N	N	S	
Yolanda	0,97	0,81	6,72	0,35	0	N	N	S	