



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) , valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Pt	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Acácias	0,75	0,71	8,06	0,45	0	N	N	S
Aclimação	0,79	0,87	7,81	0,44	0	N	N	S
Alta Vista	0,74	0,65	7,82	0,47	0	N	N	S
Alto Alegre	0,75	0,70	9,06	1,24	0	N	N	S
Alto Rio Preto	0,58	0,58	7,66	0,44	0	N	N	S
Amoras	0,79	0,73	7,93	0,43	0	N	N	S
Andorinha	0,65	0,69	7,65	0,44	0	N	N	S
Antonieta	0,69	0,63	8,05	0,40	0	N	N	S
Aroeira I	0,72	0,64	7,92	0,41	0	N	N	S
Aroeira II	0,73	0,69	7,43	0,42	0	N	N	S
Arrovo I	0,65	0,66	7,33	0,44	0	N	N	S
Arrovo II	0,74	0,76	7,88	0,44	0	N	N	S
Astúrias	0,72	0,68	7,82	0,43	0	N	N	S
Boa Vista	0,77	0,74	8,45	0,70	0	N	N	S
Bianco	0,63	0,71	7,96	0,49	0	N	N	S
Caetano	0,68	0,68	7,95	0,93	0	N	N	S
Caic	0,82	0,71	7,22	0,47	0	N	N	S
Castelinho	0,72	0,69	8,49	0,67	0	N	N	S
Cecap	0,65	0,64	7,80	0,48	0	N	N	S
CDHU	0,72	0,70	8,26	0,47	0	N	N	S
Centenário da Emancipação	0,60	0,65	7,80	0,40	0	N	N	S
Centro Industrial Pascutti	0,71	0,69	7,95	0,47	0	N	N	S
Cidade das Crianças	0,78	0,74	7,87	0,42	0	N	N	S
Cidade Jardim	0,79	0,73	8,13	0,42	0	N	N	S
Clementina	0,71	0,67	7,13	0,46	0	N	N	S
Colorado	0,72	0,74	7,99	0,49	0	N	N	S
Conj. Rio Preto I	0,58	0,65	7,06	0,40	0	N	N	S
Costa do Sol	0,74	0,70	8,18	0,46	0	N	N	S
Cristo Rei	0,83	0,72	9,12	0,43	0	N	N	S
Damha V	0,84	0,71	7,87	0,37	0	N	N	S
Damha VI	1,01	0,71	7,29	0,57	0	N	N	S
Diniz	0,66	0,65	7,88	0,64	0	N	N	S
Duas Vendas	0,60	0,65	7,80	0,40	0	N	N	S
Eco Village II	0,75	0,71	7,30	0,47	0	N	N	S
Eldorado	0,71	0,69	8,61	0,49	0	N	N	S
Elmaz	0,73	0,69	7,61	0,47	0	N	N	S
Engº Schmidt	0,78	0,67	7,98	0,35	0	N	N	S
Etamp	0,71	0,68	7,82	0,43	0	N	N	S
Figueira	0,76	0,64	7,20	0,53	0	N	N	S
Gabriela	0,75	0,70	8,01	0,33	0	N	N	S
Gaivotas	0,76	0,69	7,37	0,69	0	N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) , valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Pt	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Gisete	0,80	0,72	7,77	0,55	0	N	N	S
Harmonia	0,68	0,72	7,54	0,35	0	N	N	S
Higienópolis	0,68	0,63	8,69	0,53	0	N	N	S
Jardim Schimidt	0,72	0,68	8,03	0,51	0	N	N	S
João Paulo II	0,60	0,72	8,37	0,53	0	N	N	S
Juriti	0,72	0,71	7,71	0,71	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,85	0,71	7,44	0,46	0	N	N	S
Macedo Telles	0,65	0,68	8,15	0,50	0	N	N	S
Maceno	0,61	0,68	7,83	0,80	0	N	N	S
Machado I	0,72	0,73	7,79	0,40	0	N	N	S
Mansour Daud	0,85	0,62	8,03	0,66	0	N	N	S
Maracanã	0,72	0,62	7,72	0,53	0	N	N	S
Marambaia	0,84	0,70	7,67	0,42	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,70	0,70	8,32	0,43	0	N	N	S
*Marisa Cristina	0,70	0,89	7,55	0,46	0	N	N	S
Maria Zorita	0,77	0,72	7,91	0,52	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,86	0,73	6,91	0,55	0	N	N	S
Monte Verde	0,67	0,71	8,04	0,44	0	N	N	S
Morumbi	0,72	0,67	8,09	0,47	0	N	N	S
Nato Vitorazzo	0,71	0,70	7,74	0,44	0	N	N	S
N. Bela Vista/ Alvorada	0,64	0,68	7,23	0,54	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,66	0,72	6,69	0,49	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,63	0,65	7,74	0,65	0	N	N	S
Nunes	0,74	0,70	7,91	0,69	0	N	N	S
Paraíso	0,71	0,69	8,61	0,49	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,74	0,71	7,26	0,40	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,65	0,72	7,87	0,36	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,75	0,70	9,06	1,24	0	N	N	S
Parque das Flores II	0,68	0,70	8,73	0,38	0	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,91	0,69	7,12	0,47	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,88	0,71	7,77	0,40	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,72	0,74	8,15	0,43	0	N	N	S
Pinheiros	0,71	0,68	7,81	0,46	0	N	N	S
Planalto	0,71	0,70	7,95	0,45	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,65	0,73	7,84	0,44	0	N	N	S
Redentora	0,75	0,71	8,18	0,79	0	N	N	S
Renascer	0,60	0,65	7,80	0,40	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,66	0,72	6,83	0,45	0	N	N	S
Res. Palestra	0,74	0,73	7,44	0,48	0	N	N	S
Renata Tarraf	0,71	0,69	8,61	0,49	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,70	0,69	7,91	0,61	0	N	N	S
Residencial Buona Vita	0,69	0,75	8,02	0,45	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,79	0,65	8,06	0,56	0	N	N	S
Romano Calil	0,85	0,70	7,47	0,46	0	N	N	S
*Santa Ana	0,78	0,89	7,55	0,62	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,75	0,68	7,53	0,64	0	N	N	S
Santa Rosa II	0,58	0,68	7,77	0,53	0	N	N	S

*Santa Ana e Marisa Cristina houve troca da válvula de retenção da bomba dosadora dia 01/10/2012e, dia 03/10/2012 novamente ocorreu o problema na válvula.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) , valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		Resultados	
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor		Coliformes		
					Co	Pt	Fecais		Totais
Santo Antônio	0,76	0,72	9,32	0,43	0	N	N	S	
San Fernando Valley	0,91	0,73	7,68	0,49	0	N	N	S	
Santa Filomena	0,77	0,76	7,59	0,43	0	N	N	S	
São Desoleciano	0,97	0,76	7,10	0,47	0	N	N	S	
São Francisco	0,78	0,71	7,93	0,47	0	N	N	S	
São Judas	0,73	0,70	7,31	0,47	0	N	N	S	
São Manoel	0,69	0,74	8,80	0,47	0	N	N	S	
São Marcos	0,89	0,69	8,26	0,46	0	N	N	S	
São Miguel	0,93	0,73	7,20	0,41	0	N	N	S	
Seyon	0,79	0,69	8,13	0,73	0	N	N	S	
Simões	0,73	0,68	7,12	0,40	0	N	N	S	
Solo Sagrado	0,71	0,73	8,87	0,44	0	N	N	S	
Solo Sagrado II	0,72	0,73	7,83	0,35	0	N	N	S	
Talhados	0,72	0,74	7,06	0,34	0	N	N	S	
Tangará	0,78	0,71	8,22	0,45	0	N	N	S	
Tarraf II	0,76	0,70	7,50	0,40	0	N	N	S	
Ulisses Guimarães	0,80	0,73	7,78	0,34	0	N	N	S	
Univero	0,75	0,65	7,65	0,40	0	N	N	S	
Urano	0,75	0,68	9,20	0,46	0	N	N	S	
Vienna	0,78	0,71	7,93	0,47	0	N	N	S	
Village Damha Rio Preto II	0,82	0,70	7,74	0,36	0	N	N	S	
Vila Flora	0,65	0,72	7,39	0,45	0	N	N	S	
Vila Tominho	0,87	0,72	7,91	0,45	0	N	N	S	
Vivendas	0,83	0,65	7,86	0,38	0	N	N	S	
Yolanda	0,86	0,79	6,87	0,43	0	N	N	S	