



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

MAIO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Acácias	0,78	0,70	8,13	0,38	0	N	N	S
Aclimação	0,43	0,47	7,77	0,33	0	N	N	S
Alta Vista	0,67	0,66	7,81	0,49	0	N	N	S
Alto Alegre	0,78	0,70	9,14	0,81	0	N	N	S
Alto Rio Preto	0,38	0,62	7,63	0,31	0	N	N	S
Amoras	0,78	0,70	7,84	0,45	0	N	N	S
Andorinha	0,69	0,68	7,59	0,25	0	N	N	S
Antonieta	0,72	0,66	7,97	0,28	0	N	N	S
Aroeira I	0,65	0,66	7,83	0,33	0	N	N	S
Aroeira II	0,62	0,70	7,49	0,34	0	N	N	S
Arroyo I	0,68	0,69	8,72	0,39	0	N	N	S
Arroyo II	0,66	0,65	8,01	0,42	0	N	N	S
Astúrias	0,56	0,63	7,78	0,32	0	N	N	S
Boa Vista	0,95	0,72	8,25	0,83	1	N	N	S
Bianco	0,68	0,67	7,91	0,40	0	N	N	S
Caetano	0,64	0,64	7,86	0,39	0	N	N	S
Caic	0,73	0,76	7,31	0,38	0	N	N	S
Castelinho	0,58	0,63	8,72	0,51	0	N	N	S
Cecap	0,47	0,45	7,62	0,31	0	N	N	S
CDHU	0,68	0,64	8,11	0,37	0	N	N	S
Centenário da Emancipação	0,77	0,68	7,77	0,33	0	N	N	S
Centro Industrial Pascutti	0,67	0,69	7,90	0,47	0	N	N	S
Cidade das Crianças	0,56	0,65	7,90	0,67	7	N	N	S
Cidade Jardim	0,73	0,69	8,08	0,41	0	N	N	S
Clementina	0,74	0,63	7,88	0,35	0	N	N	S
Colorado	0,53	0,67	8,04	0,34	0	N	N	S
Conj. Rio Preto I	0,87	0,71	7,27	0,34	0	N	N	S
Costa do Sol	0,75	0,70	8,13	0,31	0	N	N	S
Cristo Rei	0,75	0,73	8,08	0,51	0	N	N	S
Damha V	0,75	0,71	7,71	0,35	0	N	N	S
Damha VI	0,62	0,68	7,26	0,43	0	N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

MAIO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Diniz	0,79	0,67	7,80	0,57	0	N	N	S
Duas Vendas	0,77	0,68	7,77	0,33	0	N	N	S
Eco Village II	0,77	0,70	7,53	0,41	0	N	N	S
Eldorado	0,76	0,68	8,52	0,53	0	N	N	S
Elmaz	0,67	0,65	7,80	0,32	0	N	N	S
Engº Schimidt	0,73	0,69	7,85	0,36	0	N	N	S
Etemp	0,71	0,63	7,78	0,42	0	N	N	S
Figueira	0,71	0,67	7,23	0,45	0	N	N	S
Gabriela	0,69	0,66	7,97	0,25	0	N	N	S
Gaivotas	0,68	0,74	7,33	0,53	0	N	N	S
Gisete	0,71	0,64	7,71	0,35	0	N	N	S
Harmonia	0,79	0,70	7,56	0,42	0	N	N	S
Higienópolis	0,71	0,76	8,48	0,28	0	N	N	S
Jardim Schimidt	0,75	0,71	7,90	0,41	0	N	N	S
João Paulo II	0,65	0,64	8,61	0,54	0	N	N	S
Juriti	0,70	0,65	7,65	0,32	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,81	0,71	7,48	0,37	0	N	N	S
Macedo Telles	0,76	0,67	7,87	0,45	0	N	N	S
Maceno	0,78	0,68	7,81	0,75	0	N	N	S
Machado I	0,65	0,68	7,88	0,43	0	N	N	S
Mansour Daud	0,83	0,74	7,88	0,32	0	N	N	S
Maracanã	0,79	0,74	7,75	0,40	0	N	N	S
Marambaia	0,71	0,75	7,63	0,35	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,69	0,67	8,38	0,45	0	N	N	S
Marisa Cristina	0,65	0,68	7,63	0,51	0	N	N	S
Maria Zorita	0,66	0,63	7,96	0,48	0	N	N	S
Mirante	0,69	0,49	7,85	0,27	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,77	0,68	6,97	0,34	0	N	N	S
Monte Verde	0,55	0,62	8,02	0,22	0	N	N	S
Morumbi	0,75	0,70	7,84	0,34	0	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,73	0,68	7,75	0,35	0	N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

MAIO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,70	0,62	7,31	0,46	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,56	0,68	6,97	0,34	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,43	0,68	7,77	0,40	0	N	N	S
Nunes	0,68	0,64	7,89	0,35	0	N	N	S
Paraíso	0,76	0,68	8,52	0,53	0	N	N	S
Parque das Amoras II	0,60	0,67	7,77	0,40	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,57	0,66	7,34	0,40	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,58	0,63	7,76	0,27	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,78	0,70	9,14	0,81	0	N	N	S
*Parque das Flores II	0,78	0,70	8,77	0,55	0	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,70	0,68	7,19	0,27	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,83	0,68	7,79	0,32	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,63	0,64	8,10	0,31	0	N	N	S
Pinheiros	0,76	0,71	7,78	0,34	0	N	N	S
Planalto	0,67	0,74	7,95	0,34	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,77	0,71	7,87	0,30	0	N	N	S
Recanto do Lago	0,74	0,73	8,01	0,40	0	N	N	S
Redentora	0,83	0,67	8,22	0,85	0	N	N	S
Renascer	0,77	0,68	7,77	0,33	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,65	0,70	6,93	0,40	0	N	N	S
Res. Palestra	0,57	0,58	7,52	0,44	0	N	N	S
Renata Tarraf	0,76	0,68	8,52	0,53	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,72	0,62	7,89	0,35	0	N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,68	0,68	7,94	0,36	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,66	0,63	7,96	0,41	0	N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,84	0,75	7,74	0,41	0	N	N	S
Romano Calil	0,85	0,81	7,49	0,33	0	N	N	S
Santa Ana	0,65	0,68	7,63	0,39	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,81	0,68	7,88	0,63	0	N	N	S
Santa Rosa II	0,69	0,70	7,85	0,38	0	N	N	S
Santo Antônio	0,69	0,69	9,09	0,37	0	N	N	S

\*Parque das Flores II – Sistema abastecido na rede pelo Alto Alegre um vez que o PTB está com pouca vazão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

MAIO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
San Fernando Valley	0,84	0,69	7,65	0,30	0	N	N	S
Santa Filomena	0,78	0,71	7,41	0,40	0	N	N	S
São Deocleciano	0,80	0,70	7,08	0,43	0	N	N	S
São Francisco	0,73	0,67	7,92	0,29	0	N	N	S
São Judas	0,79	0,70	7,36	0,43	0	N	N	S
São Manoel	0,73	0,62	8,13	0,53	0	N	N	S
São Marcos	0,84	0,70	8,13	0,47	0	N	N	S
São Miguel	0,76	0,73	7,17	0,34	0	N	N	S
Seyon	0,80	0,71	8,70	0,63	0	N	N	S
Simões	0,64	0,72	7,25	0,36	0	N	N	S
Solo Sagrado	0,71	0,67	8,70	0,39	0	N	N	S
Solo Sagrado II	0,73	0,63	7,84	0,32	0	N	N	S
Talhados	0,81	0,71	7,07	0,32	0	N	N	S
Tangará	0,74	0,67	8,08	0,40	0	N	N	S
Tarraf II	0,80	0,70	7,56	0,39	0	N	N	S
Ulisses Guimarães	0,83	0,68	7,88	0,55	0	N	N	S
Universo	0,74	0,67	7,52	0,37	0	N	N	S
Urano	0,71	0,61	9,19	0,41	0	N	N	S
Viena	0,73	0,67	7,92	0,29	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,78	0,67	7,72	0,30	0	N	N	S
Vila Flora	0,83	0,70	7,27	0,31	0	N	N	S
Vila Toninho	0,84	0,70	7,88	0,37	0	N	N	S
Vivendas	0,77	0,68	7,84	0,27	0	N	N	S
Yolanda	0,74	0,75	6,90	0,36	0	N	N	S