



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados	
						Pt	Fecais		Totais
Acácias	0,72	0,66	8,07	0,45	0		N	N	S
Aclimação	0,58	0,61	7,68	0,44	0		N	N	S
Alta Vista	0,69	0,73	7,83	0,49	0		N	N	S
Alto Alegre	0,78	0,75	9,19	0,84	1		N	N	S
Alto Rio Preto	0,56	0,62	7,58	0,61	0		N	N	S
Amoras	0,75	0,74	7,96	0,32	0		N	N	S
Andorinha	0,81	0,72	7,76	0,37	0		N	N	S
Antonieta	0,76	0,71	7,88	0,41	0		N	N	S
Aroeira I	0,76	0,73	7,99	0,44	0		N	N	S
Aroeira II	0,76	0,78	7,54	0,43	0		N	N	S
Arroyo I	0,69	0,49	8,39	0,52	0		N	N	S
Arroyo II	0,74	0,73	7,90	0,36	0		N	N	S
*Astúrias	0,72	0,76	7,60	0,38	0		N	N	S
Boa Vista	0,80	0,76	8,80	0,61	0		N	N	S
Bianco	0,75	0,75	7,92	0,39	0		N	N	S
Caetano	0,79	0,71	8,02	0,43	0		N	N	S
Caic	0,79	0,68	7,03	0,39	0		N	N	S
Castelinho	0,75	0,72	8,68	0,53	0		N	N	S
Cecap	0,68	0,69	7,79	0,38	0		N	N	S
CDHU	0,71	0,71	8,17	0,39	0		N	N	S
Centenário da Emancipação	0,87	0,67	7,56	0,46	0		N	N	S
Centro Industrial Pascutti	0,73	0,74	7,96	0,38	0		N	N	S
Cidade das Crianças	0,67	0,91	7,83	0,72	0		N	N	S
Cidade Jardim	0,82	0,70	7,88	0,36	0		N	N	S
Clementina	0,79	0,80	7,38	0,35	0		N	N	S
Colorado	0,73	0,71	8,02	0,40	0		N	N	S
Conj. Rio Preto I	0,76	0,75	7,17	0,40	0		N	N	S
Costa do Sol	0,79	0,78	8,17	0,41	0		N	N	S
Cristo Rei	0,83	0,73	9,09	0,42	0		N	N	S
Damha V	0,68	0,71	7,90	0,40	0		N	N	S
Damha VI	0,62	0,75	7,26	0,37	0		N	N	S

* Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Diniz	0,76	0,71	7,87	0,49	0	N	N	S
Duas Vendas	0,87	0,67	7,56	0,46	0	N	N	S
Eco Village II	0,78	0,75	7,53	0,43	0	N	N	S
Eldorado	0,75	0,76	8,47	0,57	0	N	N	S
Elmaz	0,71	0,74	7,82	0,36	0	N	N	S
Engº Schmidt	0,86	0,73	7,97	0,37	0	N	N	S
Etemp	0,72	0,76	7,60	0,38	0	N	N	S
Figueira	0,74	0,72	7,11	0,49	0	N	N	S
Gabriela	0,72	0,67	8,02	0,36	0	N	N	S
Gaivotas	0,63	0,69	7,41	0,38	0	N	N	S
Gisete	0,74	0,73	7,71	0,43	0	N	N	S
Harmonia	0,78	0,75	7,46	0,49	0	N	N	S
Higienópolis	0,77	0,71	8,60	0,48	0	N	N	S
Jardim Schmidt	0,84	0,65	8,01	0,43	0	N	N	S
João Paulo II	0,75	0,70	8,77	0,47	0	N	N	S
Juriti	0,81	0,73	7,58	0,35	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,80	0,76	7,52	0,41	0	N	N	S
Macedo Telles	0,69	0,71	7,91	0,42	0	N	N	S
Maceno	0,72	0,71	7,81	0,62	0	N	N	S
Machado I	0,79	0,77	7,79	0,38	0	N	N	S
Mansour Daud	0,85	0,71	7,99	0,41	0	N	N	S
Maracanã	0,88	0,76	7,83	0,45	0	N	N	S
Marambaia	0,55	0,74	7,60	0,51	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,70	0,67	8,23	0,45	0	N	N	S
Marisa Cristina	0,77	0,72	7,75	0,34	0	N	N	S
Maria Zorita	0,69	0,76	7,90	0,57	0	N	N	S
Mirante	0,76	0,74	7,92	0,44	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,79	0,73	6,86	0,60	0	N	N	S
Monte Verde	0,78	0,74	8,07	0,47	0	N	N	S
Morumbi	0,65	0,75	7,99	0,48	0	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,74	0,72	7,63	0,38	0	N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLOR RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,71	0,65	7,21	0,45	0		N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,77	0,77	6,85	0,45	0		N	N	S
N. Vila Azul	0,78	0,71	7,88	0,42	0		N	N	S
Nunes	0,87	0,74	8,01	0,39	0		N	N	S
Paraíso	0,75	0,76	8,47	0,57	0		N	N	S
Parque das Amoras II	0,80	0,67	7,81	0,40	0		N	N	S
Parque da Cidadania I	0,78	0,73	7,51	0,37	0		N	N	S
Parque da Cidadania II	0,80	0,72	7,82	0,34	0		N	N	S
Parque das Flores I	0,78	0,75	9,19	0,84	0		N	N	S
*Parque das Flores II	0,75	0,74	8,64	0,38	0		N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,64	0,71	7,28	0,39	0		N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,85	0,73	7,77	0,53	0		N	N	S
Parque Nova Esperança	0,79	0,71	8,05	0,49	0		N	N	S
Pinheiros	0,82	0,77	7,82	0,47	0		N	N	S
Planalto	0,85	0,74	7,88	0,38	0		N	N	S
Quinta do Golfe	0,78	0,75	7,70	0,42	0		N	N	S
Recanto do Lago	0,73	0,66	8,09	0,42	0		N	N	S
Redentora	0,79	0,69	8,20	0,62	0		N	N	S
Renascer	0,87	0,67	7,56	0,46	0		N	N	S
Res. Felicidade	0,76	0,75	6,84	0,47	0		N	N	S
Res. Palestra	0,66	0,72	7,48	0,44	0		N	N	S
Renata Tarraf	0,75	0,76	8,47	0,57	0		N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,74	0,71	7,87	0,46	0		N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,73	0,71	7,90	0,41	0		N	N	S
Residencial das Américas	0,73	0,68	8,02	0,45	0		N	N	S
Residencial Doca Vetorasso	0,71	0,75	8,01	0,40	0		N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,68	0,70	7,78	0,38	0		N	N	S
Residencial J. Macedo	0,63	0,61	8,14	0,4	0		N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,72	0,59	6,92	0,54	0		N	N	S
Romano Calil	0,83	0,68	7,53	0,45	0		N	N	S
Santa Ana	0,77	0,72	7,75	0,34	0		N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2013

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Santa Rosa I	0,74	0,76	7,58	0,50	0		N	N	S
Santa Rosa II	0,75	0,72	7,81	0,53	0		N	N	S
Santo Antônio	0,78	0,74	9,02	0,52	2		N	N	S
San Fernando Valley	0,81	0,65	7,73	0,52	0		N	N	S
Santa Filomena	0,63	0,75	7,65	0,48	0		N	N	S
São Deocleciano	0,73	0,54	7,02	0,46	0		N	N	S
São Francisco	0,88	0,76	7,96	0,39	0		N	N	S
São Judas	0,75	0,73	8,39	0,60	0		N	N	S
São Manoel	0,72	0,67	8,47	0,52	0		N	N	S
São Marcos	0,93	0,71	8,20	0,43	0		N	N	S
São Miguel	0,82	0,70	7,21	0,47	0		N	N	S
Seyon	0,79	0,62	8,20	0,47	0		N	N	S
Simões	0,70	0,75	7,25	0,35	0		N	N	S
Solo Sagrado	0,72	0,77	8,50	0,47	0		N	N	S
Solo Sagrado II	0,75	0,68	7,86	0,51	0		N	N	S
Talhados	0,72	0,76	6,99	0,62	0		N	N	S
Tangará	0,76	0,74	7,98	0,36	0		N	N	S
Tarraf II	0,79	0,74	7,41	0,39	0		N	N	S
Ulisses Guimarães	0,96	0,75	7,74	0,58	0		N	N	S
Universo	0,72	0,76	7,60	0,38	0		N	N	S
Urano	0,79	0,73	9,12	0,59	0		N	N	S
Viena	0,88	0,76	7,96	0,39	0		N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,65	0,71	7,63	0,52	0		N	N	S
Vila Flora	0,78	0,75	7,42	0,55	0		N	N	S
Vila Toninho	0,46	0,59	7,87	0,46	0		N	N	S
Vivendas	0,93	0,70	7,80	0,39	0		N	N	S
Vivendas Zona Baixa I	0,65	0,61	8,08	0,72	0		N	N	S
Yolanda	0,72	0,61	6,82	0,37	0		N	N	S