



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

FEVEREIRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Acácias	0,66	0,66	7,99	0,41	0	N	N	S
Aclimação (1)	0,76	0,55	7,91	0,29	0	N	N	S
Alta Vista	0,77	0,66	7,85	0,30	0	N	N	S
Alto Alegre	0,75	0,69	9,20	1,09	1	N	N	S
Alto Rio Preto	0,39	0,77	7,56	0,43	0	N	N	S
Amoras	0,81	0,68	7,94	0,30	0	N	N	S
Andorinha	0,69	0,65	7,77	0,36	0	N	N	S
Antonieta	0,65	0,66	7,96	0,33	0	N	N	S
Aroeira I	0,65	0,66	7,98	0,27	0	N	N	S
Aroeira II	0,73	0,67	7,76	0,30	0	N	N	S
Arroyo I	0,72	0,64	8,23	0,63	0	N	N	S
Arroyo II	0,76	0,67	8,18	0,28	0	N	N	S
Astúrias (2)	0,75	0,69	7,76	0,27	0	N	N	S
Boa Vista	0,77	0,64	9,05	0,68	0	N	N	S
Bianco	0,70	0,67	7,99	0,29	0	N	N	S
Caetano	0,80	0,67	7,74	0,32	0	N	N	S
Caic	0,78	0,62	7,44	0,27	0	N	N	S
Castelinho	0,78	0,63	8,24	0,31	0	N	N	S
Cecap	0,57	0,63	7,70	0,34	0	N	N	S
CDHU	0,77	0,64	9,05	0,68	0	N	N	S
Centenário da Emancipação	0,79	0,67	7,60	0,35	0	N	N	S
Centro Industrial Pascutti	0,80	0,66	7,95	0,32	0	N	N	S
Cidade das Crianças	0,68	0,66	7,92	0,39	0	N	N	S
Cidade Jardim	0,76	0,67	7,94	0,28	0	N	N	S
Clementina	0,73	0,72	8,15	0,41	0	N	N	S
Colorado	0,74	0,67	8,04	0,27	0	N	N	S
Conj. Rio Preto I	0,75	0,66	7,16	0,31	0	N	N	S
Costa do Sol	0,74	0,67	8,20	0,31	0	N	N	S
Cristo Rei	0,75	0,52	8,58	0,30	0	N	N	S
Damha V	0,51	0,68	7,94	0,24	0	N	N	S
Damha VI	0,80	0,66	7,26	0,27	0	N	N	S

(1)Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

FEVEREIRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Diniz	0,72	0,62	7,94	0,58	0		N	N	S
Duas Vendas	0,79	0,67	7,60	0,35	0		N	N	S
Eco Village II	0,78	0,70	7,59	0,43	0		N	N	S
Eldorado	0,68	0,49	8,26	0,45	0		N	N	S
Elmaz	0,83	0,70	8,06	0,35	0		N	N	S
Engº Schmidt	0,74	0,66	8,01	0,35	0		N	N	S
Etemp (3)	0,61	0,69	7,84	0,26	0		N	N	S
Figueira	0,76	0,66	7,28	0,32	0		N	N	S
Gabriela	0,67	0,70	8,05	0,40	0		N	N	S
Gaivotas	0,83	0,68	7,39	0,35	0		N	N	S
Gisete	0,70	0,69	7,82	0,20	0		N	N	S
Harmonia	0,79	0,68	7,49	0,40	0		N	N	S
Higienópolis	0,78	0,63	8,47	0,31	0		N	N	S
Jardim Schmidt	0,81	0,74	8,03	0,30	0		N	N	S
João Paulo II	0,76	0,64	7,79	0,42	0		N	N	S
Juriti	0,79	0,66	7,50	0,34	0		N	N	S
Laureriano Tebar II	0,81	0,67	7,64	0,23	0		N	N	S
Macedo Telles	0,65	0,59	7,94	0,42	0		N	N	S
Maceno	0,78	0,62	7,84	0,59	0		N	N	S
Machado I	0,77	0,68	7,83	0,31	0		N	N	S
Manoel Del' Arco	0,79	0,68	8,85	0,36	0		N	N	S
Mansour Daud	0,70	0,63	8,01	0,44	0		N	N	S
Maracanã	0,80	0,69	7,91	0,38	0		N	N	S
Marambaia	0,82	0,67	7,63	0,36	0		N	N	S
Maria Lúcia	0,74	0,68	8,29	0,34	0		N	N	S
Marisa Cristina	0,80	0,66	7,86	0,35	0		N	N	S
Maria Zorita	0,73	0,64	7,94	0,35	0		N	N	S
Mirante	0,64	0,69	7,95	0,37	0		N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,78	0,72	7,05	0,39	0		N	N	S
Monte Verde	0,75	0,69	8,10	0,31	0		N	N	S
Morumbi	0,78	0,69	7,96	0,27	0		N	N	S
Nato Vetorazzo	0,72	0,66	7,88	0,23	0		N	N	S

Etemp (3) - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
FEVEREIRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,78	0,66	7,43	0,27	0		N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,69	0,69	7,03	0,39	0		N	N	S
N. Vila Azul	0,79	0,66	7,83	0,37	0		N	N	S
Nunes	0,75	0,62	8,12	0,41	0		N	N	S
Paraíso	0,68	0,49	8,26	0,45	0		N	N	S
Parque das Amoras II	0,77	0,69	7,71	0,32	0		N	N	S
Parque da Cidadania I	0,77	0,66	7,37	0,35	0		N	N	S
Parque da Cidadania II	0,82	0,68	7,80	0,40	0		N	N	S
Parque das Flores I	0,75	0,69	9,20	1,09	0		N	N	S
Parque das Flores II (4)	0,75	0,69	9,20	1,09	0		N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,61	0,67	7,36	0,32	0		N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,73	0,67	7,76	0,27	0		N	N	S
Parque Nova Esperança	0,71	0,68	8,05	0,35	0		N	N	S
Pinheiros	0,77	0,73	7,80	0,36	0		N	N	S
Planalto	0,76	0,69	7,89	0,26	0		N	N	S
Portal do Sul (5)	0,40	0,31	8,19	21,13	25		N	N	S
Quinta do Golfe	0,75	0,70	7,72	0,36	0		N	N	S
Recanto do Lago	0,77	0,65	8,14	0,25	0		N	N	S
Redentora	0,81	0,60	8,25	0,97	2		N	N	S
Renascer	0,79	0,67	7,60	0,35	0		N	N	S
Res. Felicidade	0,77	0,70	7,00	0,20	0		N	N	S
Res. Palestra	0,75	0,65	7,76	0,39	0		N	N	S
Renata Tarraf	0,68	0,49	8,26	0,45	0		N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,71	0,69	8,06	0,31	0		N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,78	0,64	7,99	0,27	0		N	N	S
Residencial das Américas	0,67	0,68	8,06	0,31	0		N	N	S
Residencial Docca Vetorasso	0,81	0,64	8,09	0,34	0		N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,71	0,69	7,81	0,30	0		N	N	S
Residencial J. Macedo	0,75	0,66	8,07	0,35	0		N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,83	0,66	7,76	0,38	0		N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,72	0,70	7,07	0,34	0		N	N	S
Residencial Pq. da Amizade	0,83	0,70	7,78	0,3	0		N	N	S
Residencial Pq. da Lealdade	0,63	0,67	7,56	0,27	0		N	N	S
Residencial São Thomaz	0,72	0,68	7,80	0,41	0		N	N	S
Romano Calil	0,80	0,71	7,54	0,27	0		N	N	S
Santa Ana	0,80	0,66	7,86	0,35	0		N	N	S
Santa Rosa I	0,74	0,59	7,59	0,41	0		N	N	S

(4) Parque da Flores II - Desativado a partir de Outubro, rede abastecida pelo Alto Alegre.

(5) Portal do Sul: sistema com pouco consumo, ausência de moradores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
FEVEREIRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Santa Rosa II	0,72	0,62	7,80	0,39	0	N	N	S
Santa Regina	0,63	0,63	7,62	0,41	0	N	N	S
Santo Antônio	0,79	0,67	9,10	0,43	0	N	N	S
San Fernando Valley	0,83	0,71	7,81	0,27	0	N	N	S
Santa Filomena	0,88	0,70	7,74	0,31	0	N	N	S
São Deocleciano	0,72	0,58	7,09	0,38	0	N	N	S
São Francisco	0,78	0,64	7,94	0,38	0	N	N	S
São Judas	0,80	0,64	7,68	0,29	0	N	N	S
São Manoel	0,78	0,67	8,06	0,46	0	N	N	S
São Marcos	0,78	0,72	8,09	0,28	0	N	N	S
São Miguel	0,77	0,66	7,16	0,30	0	N	N	S
Seyon	0,71	0,55	7,69	0,37	0	N	N	S
Simões	0,70	0,64	7,14	0,42	0	N	N	S
Solo Sagrado	0,78	0,69	8,59	0,38	0	N	N	S
Solo Sagrado II	0,81	0,68	7,92	0,24	0	N	N	S
Talhados	0,82	0,79	7,16	0,27	0	N	N	S
Tangará	0,78	0,67	8,06	0,22	0	N	N	S
Tarraf II	0,72	0,66	7,65	0,33	0	N	N	S
Ulisses Guimarães	0,78	0,68	7,83	0,40	0	N	N	S
Universo	0,75	0,69	7,76	0,27	0	N	N	S
Urano	0,81	0,64	8,97	0,47	0	N	N	S
Viena	0,78	0,64	7,94	0,38	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,74	0,67	7,63	0,31	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto III	0,77	0,63	7,25	0,54	0	N	N	S
Vila Cassini	0,73	0,61	7,88	0,39	0	N	N	S
Vila Flora	0,84	0,69	7,47	0,40	0	N	N	S
Vila Toninho	0,75	0,72	7,89	0,32	0	N	N	S
Vivendas (5)	0,76	0,55	7,91	0,29	0	N	N	S
Vivendas Zona Baixa I	0,76	0,55	7,91	0,29	0	N	N	S
Yolanda	0,81	0,66	6,97	0,36	0	N	N	S

(6) Vivendas - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I