



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
MAIO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Cloro Residual: 0,2 – 2,0 mg/L;

pH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

Fluoreto: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) - valores relativos à saída do reservatório;

Turbidez: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

Cor: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Hazen mg Pt Co/L);

Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

Escherichia coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)						Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E.coli	Totais	
Acácias	0,83	0,73	7,89	0,42	0	N	N	S	
Aclimação (1)	0,69	0,64	7,70	0,49	0	N	N	S	
Alta Vista	0,85	0,73	7,78	0,43	0	N	N	S	
Alto Alegre	0,76	0,75	9,31	0,85	1	N	N	S	
Alto Rio Preto	0,39	0,74	7,57	0,42	0	N	N	S	
Amoras	0,86	0,73	7,91	0,42	0	N	N	S	
Andorinha	0,83	0,69	7,76	0,30	0	N	N	S	
Antonieta	0,63	0,67	7,99	0,49	0	N	N	S	
Aroeira I	0,78	0,68	8,01	0,43	0	N	N	S	
Aroeira II	0,85	0,69	7,51	0,51	0	N	N	S	
Arroyo I	0,66	0,74	8,61	0,58	0	N	N	S	
Arroyo II	0,74	0,68	7,95	0,45	0	N	N	S	
Astúrias (2)	0,62	0,74	7,70	0,39	0	N	N	S	
Boa Vista	0,74	0,67	8,90	0,55	0	N	N	S	
Bianco	0,72	0,69	7,93	0,40	0	N	N	S	
Caetano	0,90	0,72	7,83	0,36	0	N	N	S	
Caic	0,75	0,81	7,28	0,46	0	N	N	S	
Castelinho	0,81	0,70	8,55	0,33	0	N	N	S	
Cecap	0,78	0,71	7,78	0,59	0	N	N	S	
CDHU (3)	0,74	0,67	8,90	0,55	0	N	N	S	
Centenário da Emancipação	0,90	0,61	7,78	0,43	0	N	N	S	
Centro Industrial Pascutti	0,71	0,69	7,94	0,53	0	N	N	S	
Cidade das Crianças	0,65	0,72	7,97	0,56	0	N	N	S	
Cidade Jardim	0,44	0,34	8,04	0,50	0	N	N	S	
Clementina	0,83	0,76	7,17	0,43	0	N	N	S	
Colorado	0,76	0,71	8,01	0,46	0	N	N	S	
Conj. Rio Preto I	0,85	0,69	7,98	0,44	0	N	N	S	
Costa do Sol	0,79	0,71	8,15	0,50	0	N	N	S	
Cristo Rei	0,78	0,59	8,68	0,48	0	N	N	S	
Damha V	0,79	0,73	7,91	0,46	0	N	N	S	
Damha VI	0,82	0,73	7,19	0,38	0	N	N	S	

(1) Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) CDHU - Sistema abastecido pela Boa Vista



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
MAIO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Cloro Residual: 0,2 – 2,0 mg/L;

pH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

Fluoreto: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) - valores relativos à saída do reservatório;

Turbidez: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

Cor: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Hazen mg Pt Co/L);

Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

Escherichia coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)						Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E.coli	Totais	
Diniz	0,75	0,63	8,00	0,55	0	N	N	S	
Duas Vendas	0,90	0,61	7,78	0,43	0	N	N	S	
Eco Village II	0,78	0,75	7,59	0,34	0	N	N	S	
Eldorado	0,72	0,60	8,31	0,56	0	N	N	S	
Elmaz	0,71	0,74	7,76	0,44	0	N	N	S	
Engº Schimidt	0,82	0,73	7,94	0,53	0	N	N	S	
Etemp (4)	0,75	0,64	7,80	0,40	0	N	N	S	
Figueira	0,79	0,76	7,22	0,38	0	N	N	S	
Gabriela	0,72	0,67	8,05	0,52	0	N	N	S	
Gaivotas	0,73	0,63	7,36	0,45	0	N	N	S	
Gisete	0,76	0,67	7,82	0,45	0	N	N	S	
Harmonia	0,81	0,78	7,56	0,32	0	N	N	S	
Higienópolis	0,81	0,68	8,51	0,51	0	N	N	S	
Jardim Schimidt	0,85	0,75	8,02	0,44	0	N	N	S	
João Paulo II	0,79	0,71	8,41	0,46	0	N	N	S	
Juriti	0,81	0,73	7,38	0,32	0	N	N	S	
Laureriano Tebar II	0,84	0,73	7,53	0,52	0	N	N	S	
Macedo Telles	0,75	0,68	7,80	0,57	0	N	N	S	
Maceno	0,74	0,65	7,61	0,58	0	N	N	S	
Machado I	0,75	0,73	7,75	0,43	0	N	N	S	
Mais Viver	0,85	0,85	8,02	0,63	0	N	N	S	
Manoel Del' Arco	0,85	0,74	8,47	0,28	0	N	N	S	
Mansour Daud	0,75	0,71	7,93	0,51	0	N	N	S	
Maracanã	0,75	0,74	7,81	0,33	0	N	N	S	
Marambaia	0,82	0,76	7,60	0,48	0	N	N	S	
Maria Lúcia	0,76	0,65	8,28	0,50	0	N	N	S	
Marisa Cristina	0,72	0,63	7,60	0,31	0	N	N	S	
Maria Zorita	0,72	0,68	7,89	0,46	0	N	N	S	
Morada do Sol	0,79	0,76	7,59	0,46	0	N	N	S	
Mirante	0,75	0,69	7,96	0,50	0	N	N	S	
Moisés Miguel Haddad	0,76	0,78	7,35	0,34	0	N	N	S	
Monte Verde	0,76	0,71	8,11	0,48	0	N	N	S	
Morumbi	0,79	0,76	8,04	0,37	0	N	N	S	
Nato Vetorazzo	0,79	0,73	7,85	0,56	0	N	N	S	

Etemp (4) - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
MAIO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Cloro Residual: 0,2 – 2,0 mg/L;

pH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

Fluoreto: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) - valores relativos à saída do reservatório;

Turbidez: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

Cor: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Hazen mg Pt Co/L);

Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

Escherichia coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)						Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E.coli	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,73	0,68	7,25	0,44	0		N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,76	0,63	7,05	0,46	0		N	N	S
N. Vila Azul	0,72	0,73	7,90	0,42	0		N	N	S
Nunes	0,84	0,70	7,89	0,44	0		N	N	S
Paraíso	0,72	0,60	8,31	0,56	0		N	N	S
Parque das Amoras II	0,82	0,60	7,83	0,50	0		N	N	S
Parque da Cidadania I	0,77	0,76	7,37	0,50	0		N	N	S
Parque da Cidadania II	0,81	0,71	7,91	0,35	0		N	N	S
Parque das Flores I (5)	0,76	0,75	9,31	0,85	0		N	N	S
Parque das Flores II (6)	0,76	0,75	9,31	0,85	0		N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,82	0,70	7,27	0,42	0		N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,88	0,72	7,82	0,50	0		N	N	S
Parque Nova Esperança	0,85	0,68	8,05	0,43	0		N	N	S
Pinheiros	0,68	0,73	7,87	0,39	0		N	N	S
Planalto	0,80	0,72	7,80	0,33	0		N	N	S
Portal do Sul (7)	0,69	0,61	8,10	1,13	13		N	N	S
Praças do Golfe (8)	0,12	0,47	7,87	0,44	0		N	N	S
Quinta do Golfe	0,64	0,75	7,74	0,39	0		N	N	S
Recanto do Lago	0,82	0,72	8,09	0,51	0		N	N	S
Redentora	0,81	0,62	8,14	0,50	0		N	N	S
Renascer	0,90	0,61	7,78	0,43	0		N	N	S
Res. Felicidade	0,90	0,71	6,93	0,46	0		N	N	S
Res. Palestra	0,90	0,68	7,63	0,40	0		N	N	S
Renata Tarraf	0,72	0,60	8,31	0,56	0		N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,85	0,72	7,95	0,45	0		N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,77	0,68	7,94	0,53	0		N	N	S
Residencial das Américas	0,90	0,72	8,13	0,51	0		N	N	S
Residencial Doca Vetorasso	0,84	0,65	8,10	0,41	0		N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,75	0,72	7,71	0,46	0		N	N	S
Residencial J. Macedo	0,92	0,66	8,07	0,41	0		N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,91	0,68	7,81	0,37	0		N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,78	0,72	6,85	0,49	0		N	N	S
Residencial Pq. da Amizade	0,74	0,71	7,72	0,45	0		N	N	S
Residencial Pq. da Lealdade	0,66	0,61	7,55	0,40	0		N	N	S
Residencial São Thomaz	0,78	0,64	7,56	0,56	0		N	N	S
Romano Calil	0,77	0,71	7,57	0,56	0		N	N	S
Santa Ana	0,72	0,65	7,60	0,31	0		N	N	S
Santa Rosa I	0,84	0,70	7,67	0,41	0		N	N	S

(5) Parque da Flores I - rede abastecida pelo Alto Alegre.

(6) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

(7) Portal do Sul: PTB pouco acionado.

(8) Praças Golfe: Problema no acionamento das bombas dosadoras e poço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
MAIO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Cloro Residual: 0,2 – 2,0 mg/L;

pH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

Fluoreto: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) - valores relativos à saída do reservatório;

Turbidez: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

Cor: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Hazen mg Pt Co/L);

Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

Escherichia coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)						Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E.coli	Totais	
Santa Rosa II	0,88	0,70	7,79	0,38	0	N	N	S	
Santa Regina	0,72	0,71	7,58	0,48	0	N	N	S	
Santo Antônio	0,89	0,75	9,34	0,57	0	N	N	S	
San Fernando Valley	0,79	0,69	7,82	0,46	0	N	N	S	
Santa Filomena	0,75	0,75	7,55	0,49	0	N	N	S	
São Deocleciano	0,83	0,78	7,05	0,46	0	N	N	S	
São Francisco	0,81	0,64	7,98	0,54	0	N	N	S	
São Judas	0,79	0,71	7,65	0,52	0	N	N	S	
São Manoel	0,78	0,73	8,10	0,45	0	N	N	S	
São Marcos	0,80	0,74	8,20	0,46	0	N	N	S	
São Miguel	0,79	0,70	6,90	0,35	0	N	N	S	
Seyon	0,84	0,72	8,09	0,42	0	N	N	S	
Simões	0,75	0,77	7,21	0,36	0	N	N	S	
Solo Sagrado	0,69	0,65	8,70	0,55	0	N	N	S	
Solo Sagrado II	0,60	0,55	7,85	0,40	0	N	N	S	
Talhados	0,86	0,68	7,10	0,44	0	N	N	S	
Tangará	0,88	0,73	8,07	0,48	0	N	N	S	
Tarraf II	0,86	0,71	7,57	0,27	0	N	N	S	
Ulisses Guimarães	0,77	0,75	7,83	0,41	0	N	N	S	
Universo	0,62	0,74	7,70	0,39	0	N	N	S	
Urano	0,82	0,61	8,93	0,59	0	N	N	S	
Viena	0,81	0,64	7,98	0,54	0	N	N	S	
Village Damha Rio Preto II	0,75	0,74	7,59	0,57	0	N	N	S	
Village Damha Rio Preto III	0,82	0,74	7,12	0,68	0	N	N	S	
Vila Cassini	0,54	0,64	7,86	0,45	0	N	N	S	
Vila Flora	0,79	0,76	7,38	0,47	0	N	N	S	
Vila Tominho	0,81	0,72	7,81	0,44	0	N	N	S	
Vivendas (9)	0,69	0,64	7,99	0,49	0	N	N	S	
Vivendas Zona Baixa I	0,69	0,64	7,99	0,49	0	N	N	S	
Yolanda	0,81	0,67	6,90	0,49	0	N	N	S	

(9) Vivendas - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I