



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JULHO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E. coli	Totais	
Acácias	0,87	0,71	7,94	0,55	0		N	S	
Aclimação (1)	0,63	0,63	7,98	0,37	0		N	S	
Alta Vista	0,78	0,73	7,77	0,41	0		N	S	
Alto Alegre	0,80	0,75	9,35	1,18	2		N	S	
Alto Rio Preto	0,38	0,71	7,53	0,41	0		N	S	
Amoras	0,83	0,72	7,99	0,44	0		N	S	
Andorinha	0,80	0,71	7,76	0,56	0		N	S	
Antonieta	0,77	0,61	7,99	0,37	0		N	S	
Aroeira I	0,68	0,66	8,06	0,52	0		N	S	
Aroeira II	0,93	0,70	7,54	0,41	0		N	S	
Arroyo I	0,77	0,70	7,91	0,53	0		N	S	
Arroyo II	0,87	0,69	7,97	0,57	0		N	S	
Astúrias (2)	0,64	0,72	7,67	0,49	0		N	S	
Boa Vista	0,73	0,66	9,02	0,56	0		N	S	
Bianco	0,76	0,72	8,00	0,45	0		N	S	
Caetano	0,83	0,67	7,88	0,57	0		N	S	
Caic	0,88	0,69	7,39	0,47	0		N	S	
Castelinho	0,69	0,69	8,90	0,34	0		N	S	
Cecap	0,75	0,70	7,70	0,49	0		N	S	
CDHU	0,73	0,66	9,02	0,56	0		N	S	
Centenário da Emancipação	0,78	0,68	7,73	0,54	0		N	S	
Centro Industrial Pascutti	0,89	0,69	7,86	0,37	0		N	S	
Cidade das Crianças	0,72	0,73	7,98	0,39	0		N	S	
Cidade Jardim	0,86	0,72	8,00	0,30	0		N	S	
Clementina	0,78	0,74	7,25	0,55	0		N	S	
Colorado	0,80	0,72	8,05	0,52	0		N	S	
Conj. Rio Preto I	0,86	0,71	7,23	0,35	0		N	S	
Costa do Sol	0,81	0,72	8,23	0,52	0		N	S	
Cristo Rei	0,78	0,68	9,00	0,42	0		N	S	
Damha V	0,79	0,75	7,95	0,51	0		N	S	
Damha VI	0,88	0,75	7,27	0,40	0		N	S	

(1)Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JULHO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Diniz	0,73	0,62	8,24	0,63	0	N	N	S
Duas Vendas	0,78	0,68	7,73	0,54	0	N	N	S
Eco Village II	0,66	0,75	7,60	0,33	0	N	N	S
Eldorado	0,73	0,61	8,41	0,65	0	N	N	S
Elmaz	0,62	0,73	7,68	0,50	0	N	N	S
Eng <sup>o</sup> Schimidt	0,80	0,70	8,06	0,46	0	N	N	S
Etemp (3)	0,77	0,60	7,88	0,53	0	N	N	S
Figueira	0,82	0,67	7,28	0,39	0	N	N	S
Gabriela	0,71	0,64	8,13	0,54	0	N	N	S
Gaivotas	0,58	0,68	7,40	0,40	0	N	N	S
Gisete	0,64	0,66	7,81	0,55	0	N	N	S
Harmonia	0,83	0,75	7,55	0,34	0	N	N	S
Higienópolis	0,77	0,67	8,69	0,47	0	N	N	S
Jardim Schimidt	0,73	0,62	8,03	0,38	0	N	N	S
João Paulo II	0,65	0,67	9,02	0,55	0	N	N	S
Juriti	0,80	0,70	7,31	0,66	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,84	0,73	7,64	0,50	0	N	N	S
Macedo Telles	0,80	0,71	7,71	0,52	0	N	N	S
Maceno	0,80	0,67	7,96	0,55	0	N	N	S
Machado I	0,77	0,71	7,89	0,44	0	N	N	S
Mais Viver	0,82	0,74	7,95	0,51	0	N	N	S
Manoel Del' Arco	0,83	0,69	8,08	0,50	0	N	N	S
Mansour Daud	0,79	0,70	8,19	0,54	0	N	N	S
Maracanã	0,57	0,74	7,91	0,34	0	N	N	S
Marambaia	0,83	0,74	7,64	0,50	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,79	0,66	8,36	0,53	0	N	N	S
Marisa Cristina	0,77	0,63	7,67	0,63	0	N	N	S
Maria Zorita	0,81	0,64	7,95	0,61	0	N	N	S
Mirante	0,72	0,73	7,95	0,51	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,82	0,75	7,16	0,27	0	N	N	S
Monte Verde	0,81	0,67	8,13	0,55	0	N	N	S
Morada do Sol	0,74	0,71	7,60	0,73	0	N	N	S
Morumbi	0,78	0,71	8,05	0,39	0	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,80	0,69	7,84	0,52	0	N	N	S

Etemp (3) - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JULHO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,70	0,68	7,25	0,46	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,79	0,75	6,93	0,40	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,74	0,73	7,87	0,27	0	N	N	S
Nunes	0,70	0,67	7,94	0,66	0	N	N	S
Paraíso	0,73	0,61	8,41	0,65	0	N	N	S
Parque das Amoras II	0,93	0,74	7,73	0,46	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,82	0,72	7,16	0,57	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,82	0,70	7,93	0,43	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,80	0,75	9,35	1,18	2	N	N	S
Parque das Flores II (4)	0,80	0,75	9,35	1,18	2	N	N	S
Parque dos Pássaros I	1,01	0,70	7,17	0,93	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,85	0,74	7,84	0,47	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,84	0,69	8,11	0,60	0	N	N	S
Pinheiros	0,83	0,72	7,87	0,38	0	N	N	S
Planalto	0,88	0,67	7,76	0,66	0	N	N	S
Portal do Sul (5)	0,53	0,70	8,21	0,94	0	N	N	S
Praças Golfe	0,63	0,43	8,11	0,28	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,62	0,74	7,73	0,37	0	N	N	S
Recanto do Lago	0,63	0,70	8,18	0,63	0	N	N	S
Redentora	0,79	0,62	8,46	0,75	0	N	N	S
Renascer	0,78	0,68	7,73	0,54	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,87	0,69	7,07	0,50	0	N	N	S
Res. Palestra	0,90	0,65	7,58	0,16	0	N	N	S
Renata Tarráf	0,73	0,61	8,41	0,65	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,65	0,61	7,98	0,44	0	N	N	S
Residencial Buona Vita	0,75	0,66	7,98	0,45	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,81	0,72	8,11	0,57	0	N	N	S
Residencial Doca Vetorasso	0,80	0,76	8,09	0,47	0	N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,81	0,76	7,56	0,33	0	N	N	S
Residencial J. Macedo	0,84	0,67	8,15	0,50	0	N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,83	0,71	7,79	0,60	0	N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,46	0,74	7,17	0,4	0	N	N	S
Residencial Pq. da Amizade	0,74	0,74	7,76	0,53	0	N	N	S
Residencial Pq. da Lealdade	0,87	0,71	7,53	0,41	0	N	N	S
Residencial São Thomaz	0,87	0,66	7,69	0,50	0	N	N	S
Romano Calil	0,87	0,73	7,46	0,45	0	N	N	S
Santa Ana	0,77	0,63	7,67	0,63	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,82	0,68	7,67	0,47	0	N	N	S

(4) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

(5) Portal do Sul: sistema com pouco consumo, ausência de moradores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa II	0,78	0,70	7,72	0,46	0	N	N	S
Santa Regina	0,78	0,73	7,58	0,42	0	N	N	S
Santo Antônio	0,83	0,67	8,65	0,56	0	N	N	S
San Fernando Valley	0,93	0,72	7,82	0,40	0	N	N	S
Santa Filomena	0,84	0,73	7,75	0,41	0	N	N	S
São Deocleciano	0,65	0,54	7,13	0,63	0	N	N	S
São Francisco	0,81	0,68	8,01	0,33	0	N	N	S
São Judas	0,83	0,75	7,52	0,58	3	N	N	S
São Manoel	0,80	0,66	8,18	0,59	0	N	N	S
São Marcos	0,82	0,65	8,33	0,36	0	N	N	S
São Miguel	0,83	0,63	7,03	0,38	0	N	N	S
Seyon	0,76	0,67	7,93	0,49	0	N	N	S
Simões	0,79	0,69	7,15	0,60	0	N	N	S
Solo Sagrado	0,70	0,68	8,82	0,57	0	N	N	S
Solo Sagrado II	0,73	0,74	7,84	0,42	0	N	N	S
Talhados	0,88	0,73	7,14	0,56	0	N	N	S
Tangará	0,79	0,77	8,10	0,44	0	N	N	S
Tarraf II	0,83	0,71	7,57	0,34	0	N	N	S
Ulisses Guimarães	0,80	0,75	7,90	0,32	0	N	N	S
Universo	0,64	0,72	7,67	0,49	0	N	N	S
Urano	0,86	0,74	9,17	0,53	0	N	N	S
Viena	0,81	0,68	8,01	0,33	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,83	0,78	7,76	0,47	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto III	0,73	0,73	7,23	0,47	0	N	N	S
Vila Cassini	0,98	0,63	7,90	0,64	0	N	N	S
Vila Flora	0,89	0,76	7,48	0,46	0	N	N	S
Vila Toninho	0,93	0,66	7,91	0,49	0	N	N	S
Vivendas (6)	0,63	0,63	7,98	0,37	0	N	N	S
Vivendas Zona Baixa I	0,63	0,63	7,98	0,37	0	N	N	S
Yolanda	0,87	0,61	6,96	0,36	0	N	N	S

(6) Vivendas - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I