



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E. coli	Totais	
Acácias	0,85	0,72	8,01	0,46	0		N	S	
Aclimação (1)	0,83	0,72	7,93	0,51	0		N	S	
Alta Vista	0,92	0,74	7,76	0,48	0		N	S	
Alto Alegre	0,82	0,74	9,10	0,97	0		N	S	
Alto Rio Preto	0,37	0,75	7,52	0,54	0		N	S	
Amoras	0,92	0,68	7,86	0,53	0		N	S	
Andorinha	0,91	0,73	7,70	0,48	0		N	S	
Antonieta	0,78	0,72	7,98	0,51	0		N	S	
Aroeira I	0,59	0,67	7,98	0,56	0		N	S	
Aroeira II	0,87	0,69	7,48	0,45	0		N	S	
Arroyo I	0,76	0,70	7,71	0,76	0		N	S	
Arroyo II	0,75	0,66	7,91	0,57	0		N	S	
Astúrias (2)	0,79	0,73	7,59	0,56	0		N	S	
Boa Vista	0,76	0,67	9,12	0,57	0		N	S	
Bianco	0,77	0,77	7,94	0,51	0		N	S	
Caetano	0,78	0,69	7,77	0,55	0		N	S	
Caic	0,91	0,65	7,34	0,48	0		N	S	
Castelinho	0,80	0,68	8,75	0,51	0		N	S	
Cecap	0,80	0,69	7,65	0,39	0		N	S	
CDHU	0,72	0,67	9,18	0,60	0		N	S	
Centenário da Emancipação	0,93	0,67	7,75	0,41	0		N	S	
Centro Industrial Pascutti	0,96	0,63	7,77	0,41	0		N	S	
Cidade das Crianças	0,81	0,69	7,95	0,70	0		N	S	
Cidade Jardim	0,79	0,69	7,94	0,53	0		N	S	
Clementina	0,83	0,72	7,02	0,49	0		N	S	
Colorado	0,80	0,71	7,95	0,50	0		N	S	
Conj. Rio Preto I	0,87	0,74	7,15	0,54	0		N	S	
Costa do Sol	0,80	0,71	8,05	0,54	0		N	S	
Cristo Rei	0,54	0,61	8,39	0,48	0		N	S	
Damha V	0,81	0,70	7,89	0,44	0		N	S	
Damha VI	0,73	0,73	7,28	0,37	0		N	S	

(1)Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E. coli	Totais	
Diniz	0,83	0,65	8,07	0,60	0		N	N	S
Duas Vendas	0,93	0,67	7,75	0,41	0		N	N	S
Eco Village II	0,63	0,74	7,57	0,52	0		N	N	S
Eldorado	0,80	0,65	8,37	0,59	0		N	N	S
Elmaz	0,82	0,69	7,62	0,53	0		N	N	S
Eng ^o Schimidt	0,89	0,68	7,97	0,44	0		N	N	S
Etemp (3)	0,92	0,69	7,79	0,61	0		N	N	S
Figueira	0,76	0,68	7,22	0,49	0		N	N	S
Gabriela	0,79	0,66	8,04	0,54	0		N	N	S
Gaivotas	0,89	0,67	7,50	0,51	0		N	N	S
Gisete	0,78	0,63	7,85	0,52	0		N	N	S
Harmonia	0,83	0,78	7,60	0,62	0		N	N	S
Higienópolis	0,78	0,65	8,51	0,45	0		N	N	S
Jardim Schimidt	0,77	0,74	7,91	0,43	0		N	N	S
João Paulo II	0,76	0,70	8,71	0,47	0		N	N	S
Juriti	0,87	0,71	7,36	0,46	0		N	N	S
Laureriano Tebar II	0,62	0,75	7,56	0,47	0		N	N	S
Macedo Telles	0,80	0,73	7,71	0,66	0		N	N	S
Maceno	0,76	0,70	7,93	0,62	0		N	N	S
Machado I	0,83	0,74	7,83	0,62	0		N	N	S
Mais Viver	0,78	0,70	7,87	0,53	0		N	N	S
Manoel Del' Arco	0,88	0,66	7,85	0,45	0		N	N	S
Mansour Daud	0,79	0,70	8,28	0,40	0		N	N	S
Maracanã	0,72	0,74	7,87	0,68	0		N	N	S
Marambaia	0,82	0,76	7,57	0,61	0		N	N	S
Maria Lúcia	0,80	0,64	8,17	0,56	0		N	N	S
Marisa Cristina	0,78	0,65	7,63	0,49	0		N	N	S
Maria Zorita	0,80	0,70	7,87	0,49	0		N	N	S
Mirante	0,78	0,71	7,87	0,64	0		N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,80	0,75	7,15	0,68	0		N	N	S
Monte Verde	0,75	0,74	8,08	0,60	0		N	N	S
Morada do Sol	0,75	0,67	7,47	0,49	0		N	N	S
Morumbi	0,78	0,67	8,02	0,46	0		N	N	S
Nato Vetorazzo	0,82	0,69	7,88	0,54	0		N	N	S

Etemp (3) - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		Resultados
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		
						E. coli	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,85	0,70	7,26	0,52	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,84	0,75	6,86	0,50	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,71	0,74	7,75	0,59	0	N	N	S
Nunes	0,82	0,68	7,87	0,49	0	N	N	S
Paraíso	0,80	0,65	8,37	0,59	0	N	N	S
Parque das Amoras II	0,81	0,64	7,69	0,53	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,87	0,73	7,20	0,55	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,86	0,71	7,83	0,43	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,82	0,74	9,10	0,97	0	N	N	S
Parque das Flores II (4)	0,82	0,74	9,10	0,97	0	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,96	0,74	7,27	0,43	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,92	0,72	7,83	0,51	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,90	0,73	7,96	0,50	0	N	N	S
Pinheiros	0,87	0,75	7,94	0,66	0	N	N	S
Planalto	0,82	0,71	7,68	0,47	0	N	N	S
Portal do Sul	1,25	0,73	8,10	2,29	15	N	N	S
Praças Golfe	0,54	0,54	7,98	0,67	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,79	0,72	7,71	0,64	0	N	N	S
Recanto do Lago	0,82	0,65	8,04	0,44	0	N	N	S
Redentora	0,78	0,63	8,26	0,59	0	N	N	S
Renascer	0,93	0,67	7,75	0,41	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,92	0,68	6,97	0,53	0	N	N	S
Res. Palestra	0,87	0,71	7,53	0,47	0	N	N	S
Renata Tarráf	0,80	0,65	8,37	0,59	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,71	0,68	7,90	0,54	0	N	N	S
Residencial Buona Vita	0,87	0,69	7,83	0,54	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,73	0,73	8,02	0,63	0	N	N	S
Residencial Doca Vetorasso	0,78	0,79	8,03	0,60	0	N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,77	0,74	7,57	0,55	0	N	N	S
Residencial J. Macedo	0,84	0,70	8,04	0,51	0	N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,81	0,70	7,67	0,42	0	N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,71	0,75	7,05	0,42	0	N	N	S
Residencial Pq. da Amizade	0,84	0,71	7,77	0,48	0	N	N	S
Residencial Pq. da Lealdade	0,88	0,65	7,56	0,57	0	N	N	S
Residencial São Thomaz	0,91	0,69	7,66	0,50	0	N	N	S
Romano Calil	0,89	0,74	7,53	0,31	0	N	N	S
Santa Ana	0,78	0,65	7,63	0,49	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,82	0,67	7,58	0,48	0	N	N	S

(4) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E. coli	Totais	
Santa Rosa II	0,82	0,71	7,61	0,51	0		N	S	
Santa Regina	0,80	0,74	7,55	0,28	0		N	S	
Santo Antônio	0,87	0,72	8,39	0,58	0		N	S	
San Fernando Valley	1,07	0,71	7,77	0,48	0		N	S	
Santa Filomena	0,74	0,73	7,60	0,59	0		N	S	
São Deocleciano	0,70	0,63	7,07	0,51	0		N	S	
São Francisco	0,78	0,66	7,88	0,53	0		N	S	
São Judas	0,85	0,72	7,54	0,54	0		N	S	
São Manoel	0,79	0,66	8,05	0,59	0		N	S	
São Marcos	0,78	0,70	8,25	0,36	0		N	S	
São Miguel	0,85	0,63	7,09	0,47	0		N	S	
Seyon	0,82	0,68	8,02	0,70	0		N	S	
Simões	0,94	0,80	7,14	0,37	0		N	S	
Solo Sagrado	0,80	0,66	8,55	0,62	0		N	S	
Solo Sagrado II	0,79	0,70	7,83	0,54	0		N	S	
Talhados	0,96	0,77	7,12	0,68	0		N	S	
Tangará	0,75	0,66	8,16	0,47	0		N	S	
Tarraf II	0,82	0,70	7,58	0,60	0		N	S	
Ulisses Guimarães	0,82	0,77	7,86	0,61	0		N	S	
Universo	0,79	0,73	7,59	0,56	0		N	S	
Urano	0,78	0,70	9,01	0,64	0		N	S	
Viena	0,78	0,66	7,88	0,53	0		N	S	
Village Damha Rio Preto II	0,85	0,73	7,64	0,48	0		N	S	
Village Damha Rio Preto III	0,81	0,72	7,22	0,50	0		N	S	
Vila Cassini	0,85	0,67	7,82	0,57	0		N	S	
Vila Flora	0,81	0,73	7,40	0,57	0		N	S	
Vila Toninho	0,98	0,64	7,89	0,33	0		N	S	
Vivendas (5)	0,83	0,72	7,93	0,51	0		N	S	
Vivendas Zona Baixa I	0,83	0,72	7,93	0,51	0		N	S	
Yolanda	0,88	0,72	6,92	0,56	0		N	S	

(5) Vivendas - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I