

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual livre mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. UT	Cor Co Pt	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,54	0,75	7,94	0,37	0	ausente	ausente	satisfatório
Aclimação (1)	0,74	0,69	7,94	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Alta Vista	0,85	0,70	7,86	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório
Alto Alegre	0,76	0,75	9,12	0,62	0	ausente	ausente	satisfatório
Alto das Andorinhas	0,80	0,73	7,58	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Alto Rio Preto	0,54	0,76	7,61	0,50	0	ausente	ausente	satisfatório
Amoras	0,63	0,75	7,85	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Antonieta	0,84	0,76	8,00	0,29	0	ausente	ausente	satisfatório
Aroeira I	0,76	0,73	7,95	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Aroeira II	0,88	0,73	7,60	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Arroyo I	0,83	0,73	8,41	0,25	0	ausente	ausente	satisfatório
Arroyo II	0,49	0,64	8,08	0,29	0	ausente	ausente	satisfatório
Astúrias (2)	0,64	0,74	7,63	0,31	0	ausente	ausente	satisfatório
Bianco	0,83	0,77	7,90	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Boa Vista	0,96	0,75	8,44	0,53	0	ausente	ausente	satisfatório
Caetano	0,80	0,54	7,87	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Caic	0,74	0,75	7,40	0,50	0	ausente	ausente	satisfatório
Castelinho	0,76	0,78	8,23	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
CDHU	0,96	0,75	8,44	0,53	0	ausente	ausente	satisfatório
Cecap	0,49	0,61	7,64	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório
Centenário da Emancipação	0,48	0,71	7,63	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,81	0,66	7,64	0,46	0	ausente	ausente	satisfatório
Cidade das Crianças	0,64	0,70	7,94	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Cidade Jardim	0,59	0,72	7,99	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório
Clementina	0,43	0,78	7,22	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Clube V	0,74	0,76	8,13	0,51	0	ausente	ausente	satisfatório
Colorado	0,53	0,56	8,08	0,48	0	ausente	ausente	satisfatório
Costa do Sol	0,68	0,73	8,27	0,51	0	ausente	ausente	satisfatório
Cristo Rei	0,75	0,66	8,83	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Damha I	0,76	0,66	7,85	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Damha V	0,58	0,78	7,79	0,37	0	ausente	ausente	satisfatório
Damha VI	0,61	0,72	7,00	0,52	0	ausente	ausente	satisfatório
Diniz	0,82	0,71	7,94	0,55	0	ausente	ausente	satisfatório
Doas Vendas	0,48	0,71	7,63	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Eco Village II	0,61	0,74	7,35	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Eldorado	0,73	0,65	8,55	0,58	0	ausente	ausente	satisfatório
Elmaz	0,73	0,72	7,68	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório
Engº Schmidt	0,62	0,92	7,93	0,67	0	ausente	ausente	satisfatório
Etemp (3)	0,62	0,72	7,75	0,49	0	ausente	ausente	satisfatório
Figueira	0,38	0,74	7,21	0,78	0	ausente	ausente	satisfatório
Gabriela	0,59	0,70	7,98	0,34	0	ausente	ausente	satisfatório
Gaivotas	0,64	0,75	7,39	0,59	0	ausente	ausente	satisfatório
Gisete	0,59	0,66	7,80	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Harmonia	0,79	0,65	7,52	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório

(1)Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Etemp - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
OUTUBRO 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual livre mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. UT	Cor Co Pt	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Higienópolis	0,73	0,67	8,29	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Jardim Felicidade	0,71	0,72	7,06	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
Jardim Schmidt	0,68	0,80	7,93	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Jardim Vista Bela	0,91	0,75	8,03	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório
João Paulo II	0,51	0,78	8,25	0,50	0	ausente	ausente	satisfatório
Juriti	0,73	0,71	7,27	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Laureriano Tebar II	0,61	0,73	7,61	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório
Macedo Telles	0,80	0,70	7,67	0,52	0	ausente	ausente	satisfatório
Macceno	0,78	0,74	7,74	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório
Machado I	0,67	0,75	7,93	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Mais Viver	0,95	0,76	8,04	0,46	0	ausente	ausente	satisfatório
Mansour Daud	0,62	0,74	7,90	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório
Manoel Del' Arco	0,78	0,69	7,96	0,29	0	ausente	ausente	satisfatório
Maracanã	0,79	0,75	7,82	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório
Marambaia	0,74	0,70	7,54	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório
Maria Lúcia	0,72	0,62	8,11	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório
Maria Zorita	0,78	0,77	7,91	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Marisa Cristina	0,78	0,76	7,56	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Mirante	0,85	0,61	7,88	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,53	0,58	7,20	0,49	0	ausente	ausente	satisfatório
Monte Verde	0,76	0,73	7,95	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Morada do Sol	0,85	0,69	7,54	0,46	0	ausente	ausente	satisfatório
Morumbi	0,33	0,74	7,97	0,49	0	ausente	ausente	satisfatório
Nato Vetorazzo	0,62	0,71	7,78	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,88	0,72	7,23	0,23	0	ausente	ausente	satisfatório
N. Bosque Verde/ Felicidade (4)	0,15	0,53	7,11	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
N. Vila Azul	0,77	0,74	7,87	0,56	0	ausente	ausente	satisfatório
Nunes	0,74	0,70	7,91	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Paestra	0,49	0,69	7,49	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
Paraíso	0,73	0,65	8,55	0,58	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque da Cidadania I	0,71	0,49	7,18	0,49	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque da Cidadania II	0,83	0,68	7,80	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque das Amoras II	0,58	0,60	7,64	0,38	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque das Flores I	0,76	0,78	9,12	0,62	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque das Flores II (5)	0,76	0,78	9,12	0,62	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque dos Pássaros I	0,77	0,75	7,37	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,85	0,74	7,80	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Nova Esperança	0,49	0,71	8,04	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,95	0,60	7,73	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,67	0,76	8,10	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,86	0,72	7,47	0,55	0	ausente	ausente	satisfatório
Pinheiros	0,72	0,67	7,93	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Planalto	0,54	0,67	7,64	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Praças Golfe	0,72	0,44	8,09	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório
Quinta do Golfe	0,63	0,74	7,83	0,51	0	ausente	ausente	satisfatório
Quinta do Lago	0,64	0,70	8,01	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Recanto do Lago	0,69	0,69	8,14	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Redentora	0,82	0,68	7,94	0,58	0	ausente	ausente	satisfatório

(4) Núcleo Bosque Verde: problemas recorrentes na automação da bomba e válvulas de injeção.

(5) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
OUTUBRO 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)						Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual livre mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. UT	Cor	Pt	Coliformes		Resultados
							E. coli	Totais	
Renascer	0,48	0,71	7,63	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório	
Renata Tarraf	0,73	0,65	8,55	0,58	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Bom Sucesso	0,85	0,74	7,93	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Buona Vitta	0,73	0,65	7,86	0,48	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial das Américas	0,44	0,79	8,00	0,51	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Doca Vitorasso	0,88	0,75	8,00	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Gaivotas II	0,77	0,66	7,54	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial J. Macedo	0,75	0,67	7,98	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Jorge Rodrigues	0,84	0,64	7,76	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Luz da Esperança	0,37	0,66	7,13	0,38	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Monterrey	0,75	0,62	8,04	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial Quinta do Golfe II	0,75	0,69	7,61	0,61	0	ausente	ausente	satisfatório	
Residencial São Thomaz	0,71	0,65	7,79	0,34	0	ausente	ausente	satisfatório	
Rios d'Itália	0,42	0,66	8,37	0,53	0	ausente	ausente	satisfatório	
Romano Cahil	0,84	0,72	7,44	0,46	0	ausente	ausente	satisfatório	
San Fernando Valley	0,85	0,67	7,78	0,58	0	ausente	ausente	satisfatório	
Santa Ana	0,78	0,76	7,56	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório	
Santa Filomena (6)	0,17	0,74	7,71	0,46	0	ausente	ausente	satisfatório	
Santa Regina	0,87	0,71	7,44	0,49	0	ausente	ausente	satisfatório	
Santa Rosa I	0,47	0,62	7,71	0,53	0	ausente	ausente	satisfatório	
Santa Rosa II	0,73	0,68	7,66	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório	
Santo Antônio	0,71	0,76	8,70	0,48	0	ausente	ausente	satisfatório	
São Deocleciano	0,78	0,64	7,16	0,62	0	ausente	ausente	satisfatório	
São Francisco (7)	0,42	0,70	8,00	0,81	0	ausente	ausente	satisfatório	
São José do Rio Preto I	0,70	0,65	7,28	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório	
São Judas Tadeu	0,74	0,73	7,59	0,52	0	ausente	ausente	satisfatório	
São Manoel	0,37	0,70	8,05	0,53	0	ausente	ausente	satisfatório	
São Marcos	0,75	0,77	8,09	0,63	0	ausente	ausente	satisfatório	
São Miguel	0,53	0,74	7,13	0,49	0	ausente	ausente	satisfatório	
Set Sul	0,66	0,74	8,03	0,45	0	ausente	ausente	satisfatório	
Sevon	0,63	0,65	7,64	0,55	0	ausente	ausente	satisfatório	
Simões	0,57	0,67	7,04	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório	
Solo Sagrado	0,78	0,79	8,64	0,46	0	ausente	ausente	satisfatório	
Solo Sagrado II	0,67	0,67	7,79	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório	
Talhados	1,05	0,72	7,34	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório	
Tangará	0,79	0,69	8,13	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório	
Tarraf II	0,68	0,81	7,44	0,62	0	ausente	ausente	satisfatório	
Ulisses Guimarães	0,79	0,67	7,65	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório	
Universo	0,69	0,74	7,63	0,31	0	ausente	ausente	satisfatório	
Urano	0,75	0,62	8,83	0,54	0	ausente	ausente	satisfatório	
Viena	0,42	0,70	8,00	0,81	0	ausente	ausente	satisfatório	
Vila Cassini	0,67	0,71	7,87	0,57	0	ausente	ausente	satisfatório	
Vila Flora	0,78	0,75	7,55	0,57	0	ausente	ausente	satisfatório	
Vila Toninho	0,71	0,70	7,86	0,47	0	ausente	ausente	satisfatório	
Village Damha Rio Preto II	0,84	0,73	7,80	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório	
Village Damha Rio Preto III	0,84	0,66	7,15	0,37	0	ausente	ausente	satisfatório	
Vivendas	0,71	0,69	7,94	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório	
Yolanda	0,77	0,78	6,90	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório	

(6)Santa Filomena: problema recorrente de válvula de injeção (ar).

(7)São Francisco: a partir de 19/10 abastecimento complementado pelo Portal do Sul.