

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 OUTUBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,85	0,74	7,81	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,78	0,74	7,87	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,81	0,64	7,70	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,81	0,72	9,12	0,47	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,85	0,77	7,55	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,51	0,72	7,64	0,35	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,83	0,67	7,81	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,79	0,74	7,89	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,75	0,65	7,95	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,87	0,77	7,70	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,80	0,67	7,63	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,84	0,69	7,95	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,82	0,70	7,79	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,78	0,70	7,90	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,79	0,68	8,51	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,88	0,64	7,79	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,70	0,70	7,55	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,72	0,71	8,78	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,79	0,68	8,51	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,83	0,72	7,93	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,73	0,76	7,56	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,83	0,66	7,70	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças	0,82	0,69	8,03	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,68	0,75	8,02	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,78	0,73	7,29	0,36	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,69	0,73	8,23	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação - Abastecido pelo Sistema Vivendas

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 OUTUBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,85	0,75	8,05	0,23	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,94	0,74	8,26	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,86	0,72	8,85	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,82	0,65	7,77	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,83	0,75	7,75	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,80	0,68	7,04	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,78	0,64	8,02	0,46	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,73	0,76	7,56	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,79	0,72	7,37	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,84	0,69	7,23	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,84	0,73	8,58	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,72	0,67	7,55	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schmidt	0,78	0,70	7,95	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (3)	0,91	0,70	7,81	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (4)	0,20	0,54	8,17	0,35	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,53	0,58	7,27	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,58	0,09	7,32	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela	0,80	0,68	8,06	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,72	0,64	7,46	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,84	0,69	7,98	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,78	0,74	7,52	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,74	0,70	8,57	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,84	0,73	7,93	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,79	0,70	7,20	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schmidt	0,78	0,67	7,94	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,78	0,74	8,01	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
João Paulo II	0,69	0,73	8,79	0,30	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,77	0,69	7,38	0,19	1	Ausente	Ausente	Satisfatório

(3) Etemp - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

(4) Euro Park: problema no hidrômetro da automação

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Laureriano Tebar II	0,84	0,67	7,78	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,84	0,67	7,73	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,77	0,69	7,61	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,78	0,67	7,88	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,63	0,71	7,60	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,15	0,19	7,98	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,81	0,74	8,11	0,25	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,72	0,69	7,95	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,87	0,67	7,59	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,79	0,67	8,15	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,78	0,70	7,90	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,94	0,76	7,64	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,81	0,70	7,87	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	1,04	0,75	7,38	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,87	0,67	8,07	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,83	0,62	7,57	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,62	0,71	7,93	0,28	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,54	0,67	7,73	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,87	0,70	7,57	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,82	0,72	7,89	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,79	0,63	7,83	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,86	0,71	7,68	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,84	0,73	8,58	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,75	0,67	7,13	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,78	0,69	7,82	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,85	0,75	7,72	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,81	0,72	9,12	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II (5)	0,81	0,72	9,12	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros I	0,93	0,67	7,37	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,94	0,77	7,79	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque Nova Esperança	0,38	0,66	7,78	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,97	0,70	7,66	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,87	0,74	8,05	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,79	0,70	7,42	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,87	0,70	7,74	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,73	0,62	7,54	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,87	0,70	7,97	0,25	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,33	0,51	7,87	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,76	0,74	7,97	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,74	0,75	8,02	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,81	0,64	8,07	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,73	0,76	7,56	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,84	0,73	8,58	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,68	0,73	7,95	0,25	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,98	0,62	7,87	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,91	0,71	7,96	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,82	0,69	7,93	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,59	0,68	7,59	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,90	0,70	7,98	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,88	0,62	7,63	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,82	0,67	7,21	0,20	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,92	0,63	7,94	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,81	0,73	8,02	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,95	0,67	7,83	0,23	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,56	0,71	7,96	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,85	0,62	7,55	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	1,05	0,74	7,75	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,94	0,76	7,64	0,25	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,79	0,69	7,87	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,80	0,67	7,50	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,81	0,68	7,68	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,85	0,70	7,56	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,75	0,70	8,37	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,85	0,76	7,35	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,91	0,58	7,92	0,66	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,67	0,73	7,35	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,79	0,64	7,67	0,52	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Manoel	0,75	0,33	8,03	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,82	0,67	8,17	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,72	0,71	7,19	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,80	0,68	8,01	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,78	0,67	7,34	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,65	0,69	7,70	0,27	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,83	0,68	7,25	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,82	0,71	7,90	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,80	0,76	8,43	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,83	0,75	8,05	0,29	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,79	0,68	7,48	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,74	0,65	8,20	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,72	0,73	7,51	0,24	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,80	0,71	7,85	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,82	0,70	7,79	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,85	0,72	8,93	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,91	0,58	7,92	0,66	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,86	0,70	7,74	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,96	0,69	7,64	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,68	0,69	8,06	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,89	0,65	7,89	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,80	0,66	7,78	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,81	0,67	7,24	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,78	0,74	7,87	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,83	0,51	7,19	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório