

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,83	0,66	7,61	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,80	0,67	8,10	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,82	0,64	7,37	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,81	0,56	8,66	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,90	0,63	7,29	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,67	0,74	7,52	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,96	0,68	7,65	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,89	0,68	7,75	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,80	0,67	7,70	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,97	0,70	7,48	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	2,16	0,64	7,33	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,80	0,64	7,67	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,88	0,57	7,38	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,93	0,69	7,64	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,76	0,70	8,41	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,76	0,67	7,58	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,86	0,67	7,24	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,81	0,56	8,66	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,76	0,70	8,41	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,72	0,70	7,30	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,76	0,67	7,31	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,83	0,68	7,42	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,86	0,72	7,84	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (3)	0,64	0,83	7,77	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,58	0,66	7,76	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,72	0,55	8,44	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,78	0,71	8,11	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,64	0,66	7,75	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,88	0,65	7,62	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,85	0,72	9,02	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,77	0,66	7,62	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,86	0,67	7,61	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,76	0,67	6,72	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,81	0,66	7,09	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,69	0,70	8,41	0,91	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,85	0,66	7,07	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,76	0,67	7,31	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,90	0,68	6,93	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,83	0,68	6,90	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,79	0,60	8,40	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,56	0,24	7,76	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,94	0,69	7,74	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,84	0,70	6,63	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (4)	0,88	0,12	7,48	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (5)	0,93	0,33	8,07	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,80	0,63	7,03	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,77	0,63	7,08	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (6)	0,77	0,62	7,77	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,95	0,61	7,28	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,82	0,68	7,58	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,80	0,63	7,76	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,83	0,70	7,60	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,91	0,75	7,95	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,82	0,70	7,50	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,86	0,66	6,82	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,84	0,60	7,65	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	1,04	0,72	7,77	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,84	0,65	7,67	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(4) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(5) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(6) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II	0,81	0,56	8,66	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,84	0,67	7,00	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,66	0,67	7,50	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,90	0,74	7,52	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,80	0,70	8,41	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,85	0,68	7,64	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,85	0,69	7,44	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,82	0,69	7,84	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,79	0,76	8,50	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,82	0,72	7,69	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,86	0,65	7,28	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,85	0,68	7,68	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,80	0,65	7,40	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,81	0,65	8,15	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,80	0,66	7,62	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,83	0,66	7,61	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,88	0,63	7,62	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,94	0,64	7,06	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,77	0,62	7,77	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,86	0,66	7,27	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,64	0,70	7,69	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,68	0,49	7,50	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,84	0,65	6,91	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,82	0,68	7,56	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,85	0,67	7,78	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,86	0,68	7,37	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,79	0,60	8,40	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,82	0,66	6,89	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,72	0,67	7,57	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	1,00	0,31	7,42	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,81	0,56	8,66	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,81	0,56	8,66	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,89	0,63	6,90	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,91	0,71	7,52	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,78	0,66	7,65	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,77	0,64	7,83	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,85	0,66	7,37	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,70	0,66	7,19	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,87	0,69	7,50	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,72	0,63	7,25	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	1,15	0,11	7,88	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,83	0,63	7,51	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,92	0,69	7,76	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	1,01	0,69	7,86	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,71	0,70	8,41	0,66	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,76	0,67	7,31	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,79	0,60	8,40	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,77	0,69	7,32	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	1,04	0,72	7,77	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,90	0,64	7,74	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,88	0,63	7,62	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,78	0,62	7,69	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,79	0,65	7,77	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,87	0,66	7,30	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,88	0,68	7,72	0,41	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,86	0,66	7,40	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	1,90	0,60	6,56	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	1,03	0,68	7,47	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,88	0,67	7,72	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,88	0,63	7,44	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,82	0,65	7,63	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,80	0,7	7,74	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,83	0,63	7,42	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,90	0,64	7,53	0,65	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,87	0,67	7,45	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,83	0,69	7,48	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,79	0,67	7,25	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,87	0,61	7,26	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,81	0,65	7,37	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,79	0,76	8,50	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,83	0,63	6,94	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,89	0,65	7,59	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,83	0,65	7,12	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,76	0,59	7,64	0,71	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,91	0,63	8,16	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,83	0,66	6,75	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,91	0,65	7,66	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,81	0,65	7,08	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,85	0,68	8,13	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,84	0,66	6,73	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,84	0,64	7,30	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,81	0,71	8,24	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,80	0,67	7,71	0,40	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	1,03	0,68	6,96	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,85	0,08	7,96	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,85	0,66	7,47	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,64	0,83	7,77	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,88	0,57	7,38	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,91	0,69	8,51	0,70	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,89	0,65	7,59	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,88	0,68	7,36	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,90	0,68	7,19	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,78	0,67	7,73	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,93	0,70	7,91	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,99	0,68	7,83	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,76	0,61	7,70	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,81	0,68	7,51	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,84	0,64	6,68	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,80	0,67	8,10	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,92	0,68	6,72	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório