

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,83	0,68	7,54	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,79	0,66	8,28	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,92	0,70	7,24	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,78	0,58	8,94	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,83	0,71	7,17	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,69	0,54	7,43	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,82	0,72	7,54	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,71	0,68	7,66	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,79	0,70	7,64	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,77	0,67	7,28	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,74	0,67	7,21	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,79	0,72	7,71	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,88	0,65	7,30	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,85	0,73	7,55	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,80	0,71	8,37	1,88	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,82	0,78	7,43	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,88	0,69	7,05	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho (3)	0,78	0,58	8,94	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,80	0,71	8,37	1,88	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,77	0,62	7,21	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,83	0,66	7,26	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,73	0,64	7,44	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,76	0,65	7,89	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (4)	0,81	0,75	7,64	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,86	0,69	7,66	0,65	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,62	0,58	7,99	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,80	0,65	8,13	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Castelinho - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

(4) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
OUTUBRO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,83	0,75	7,65	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,88	0,73	7,72	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,76	0,62	8,73	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,76	0,71	7,48	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,82	0,73	7,59	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,82	0,68	6,73	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,72	0,69	6,95	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,53	0,71	8,37	0,92	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,86	0,71	6,91	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,83	0,66	7,26	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,97	0,71	6,94	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,77	0,69	6,90	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,71	0,55	8,81	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,76	0,53	7,71	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,69	0,69	7,59	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,69	0,72	6,46	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (5)	0,80	0,60	7,48	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (6)	0,66	0,54	7,95	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,77	0,58	6,94	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,85	0,65	6,99	0,65	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (7)	0,81	0,67	7,70	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,81	0,66	7,22	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,85	0,72	7,54	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,79	0,70	7,70	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,70	0,70	7,51	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,89	0,75	7,95	0,69	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,59	0,58	7,31	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,84	0,68	6,77	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,82	0,71	7,61	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,92	0,75	7,62	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,90	0,81	7,65	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(6) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(7) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
OUTUBRO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II (8)	0,78	0,58	8,94	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,77	0,64	7,16	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,86	0,68	7,25	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,80	0,69	7,49	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,69	0,71	8,37	0,88	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,84	0,71	7,52	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,84	0,75	7,38	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,83	0,75	7,91	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,78	0,85	8,51	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,79	0,78	7,63	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,85	0,79	7,20	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,79	0,70	7,57	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,76	0,66	7,31	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,79	0,62	8,06	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,88	0,75	7,52	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,88	0,71	7,36	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,80	0,69	7,54	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,92	0,69	6,99	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,81	0,67	7,70	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,85	0,61	7,59	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,72	0,63	7,65	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,76	0,66	7,40	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,79	0,69	6,78	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,91	0,69	7,41	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,81	0,74	7,71	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,79	0,75	7,19	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,71	0,55	8,81	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,85	0,68	6,89	0,47	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,97	0,70	7,53	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,94	0,65	7,31	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,78	0,58	8,94	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,78	0,58	8,94	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(8) João Paulo II - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,96	0,67	6,74	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,88	0,78	7,49	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,82	0,62	7,66	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,81	0,70	7,74	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Resid Fraternidade II	0,76	0,66	7,78	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,92	0,75	7,27	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,81	0,72	7,30	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,82	0,69	7,40	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,74	0,64	7,24	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,82	0,64	7,73	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,80	0,72	7,32	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,88	0,71	7,69	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,77	0,69	7,77	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,56	0,71	8,37	0,84	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,83	0,66	7,26	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,71	0,55	8,81	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,78	0,69	7,20	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,92	0,75	7,62	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,90	0,64	7,63	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,75	0,69	7,55	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,82	0,63	7,61	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,76	0,72	7,61	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,82	0,72	7,39	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,86	0,62	7,60	0,49	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,84	0,68	7,45	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,83	0,71	6,51	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,88	0,68	7,44	0,42	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,82	0,70	7,63	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,70	0,68	7,31	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,79	0,67	7,49	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,83	0,66	7,74	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,41	0,66	7,27	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,80	0,76	7,43	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,88	0,71	7,36	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,83	0,70	7,39	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,84	0,69	7,22	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

OUTUBRO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,88	0,64	7,31	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,90	0,73	7,34	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,78	0,85	8,51	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,81	0,57	6,88	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,84	0,71	7,57	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,66	0,69	6,95	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,79	0,66	7,57	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,88	0,60	8,04	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,76	0,76	6,80	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,76	0,69	7,62	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,85	0,75	7,04	0,74	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley III	0,83	0,65	7,12	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,79	0,78	8,26	0,71	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,74	0,63	6,79	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,62	0,68	7,23	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,74	0,61	8,43	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,52	0,52	7,56	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,96	0,76	6,99	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,84	0,62	7,67	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,73	0,71	7,38	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,81	0,75	7,64	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,88	0,65	7,30	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,80	0,58	8,78	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena (9)	0,84	0,71	7,57	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,91	0,69	7,38	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,87	0,70	7,09	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,55	0,74	7,65	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,87	0,70	7,86	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,83	0,68	7,75	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,84	0,63	7,65	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,91	0,72	7,39	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,88	0,71	6,71	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,79	0,66	8,28	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,91	0,74	6,83	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(9) Viena - abastecido pelo Sistema São Francisco