

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JUNHO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,85	0,65	7,53	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,77	0,13	7,62	0,48	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,86	0,64	7,23	0,45	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,85	0,65	8,88	2,28	34	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,82	0,66	7,21	0,56	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,80	0,63	7,43	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,86	0,70	7,53	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,74	0,62	7,65	0,53	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,77	0,63	7,61	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	1,01	0,74	7,22	0,55	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,78	0,68	7,06	0,43	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,82	0,69	7,58	0,53	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,86	0,71	7,25	0,60	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,84	0,63	7,54	0,50	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,79	0,72	8,33	1,63	13	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,85	0,63	7,43	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,94	0,66	7,05	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho (3)	0,85	0,65	8,88	2,28	34	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,79	0,72	8,33	1,63	13	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,79	0,64	7,26	1,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,81	0,70	7,12	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,82	0,69	7,27	0,52	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,86	0,65	7,96	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (4)	0,81	0,68	7,71	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,85	0,65	7,61	0,60	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,77	0,64	8,67	2,35	14	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,83	0,74	8,18	0,44	1	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Castelinho - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

(4) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**  
JUNHO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,84	0,66	7,61	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,81	0,67	7,77	0,78	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,79	0,62	8,88	0,37	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,82	0,60	7,59	0,59	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,85	0,70	7,62	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,84	0,67	6,80	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,84	0,68	6,80	0,44	5	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,82	0,72	8,33	1,64	19	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,82	0,68	6,89	0,53	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,81	0,70	7,12	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,91	0,64	6,95	0,60	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,83	0,66	6,89	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Egydio Zani	0,85	0,69	7,43	0,56	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,74	0,55	8,34	1,06	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,57	0,62	7,90	0,79	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,82	0,66	7,59	0,50	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,80	0,66	6,48	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (5)	0,81	0,65	7,36	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (6)	0,73	0,63	7,81	0,81	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,77	0,62	6,90	0,56	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,83	0,70	7,01	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (7)	0,82	0,67	7,65	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,85	0,68	7,30	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,83	0,70	7,50	0,52	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,77	0,70	7,61	0,73	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,81	0,65	7,47	0,39	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,85	0,67	7,98	1,38	12	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,78	0,67	7,38	0,59	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,85	0,69	6,67	0,31	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,80	0,73	7,53	0,53	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,79	0,66	7,60	0,44	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,79	1,89	7,54	0,46	2	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(6) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(7) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JUNHO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II (8)	0,85	0,65	8,88	2,28	34	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,86	0,69	6,80	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,86	0,65	7,22	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,87	0,72	7,40	0,78	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,79	0,72	8,33	2,00	17	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,85	0,68	7,50	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,92	0,67	7,37	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,87	0,71	7,97	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,74	0,71	8,72	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,82	0,68	7,60	0,56	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,83	0,67	7,14	0,50	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,80	0,66	7,53	0,53	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,78	0,67	7,43	0,86	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,79	0,68	8,18	0,75	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,83	0,67	7,50	0,49	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,76	0,66	7,19	0,44	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,83	0,67	7,50	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,88	0,69	6,89	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,82	0,67	7,65	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,79	0,65	7,16	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,77	0,68	7,58	0,48	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,89	0,55	7,32	0,53	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,78	0,64	6,73	1,06	8	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,84	0,69	7,35	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,86	0,67	7,64	0,67	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,83	0,67	7,16	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,74	0,55	8,34	1,06	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,88	0,69	6,65	0,42	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,88	0,70	7,45	0,46	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,86	0,69	7,14	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,85	0,65	8,88	2,28	34	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,85	0,65	8,88	2,28	34	Ausente	Ausente	Satisfatório

(8) João Paulo II - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JUNHO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,71	0,72	6,68	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,86	0,65	7,35	0,73	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,85	0,65	7,60	0,46	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,73	0,67	7,72	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Resid Fraternidade II	0,83	0,63	7,79	0,60	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,94	0,71	7,22	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,91	0,73	7,17	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,78	0,69	7,37	0,55	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,84	0,62	7,08	0,61	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,83	0,89	7,70	0,43	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,82	0,70	7,29	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,82	0,68	7,69	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,93	0,68	7,77	0,48	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,82	0,72	8,33	2,64	14	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,81	0,70	7,12	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,74	0,55	8,34	1,06	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,80	0,67	7,11	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,79	0,66	7,60	0,44	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,82	0,68	7,58	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,87	0,69	7,48	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,85	0,68	7,60	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,88	0,66	7,61	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,81	0,69	7,33	0,84	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,88	0,65	7,63	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,87	0,64	7,31	0,60	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,87	0,69	6,38	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,85	0,67	7,38	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,87	0,67	7,58	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,78	0,70	7,34	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,84	0,67	7,46	0,45	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,91	0,7	7,64	0,49	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,88	0,63	7,31	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,91	0,71	7,40	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,76	0,66	7,19	0,44	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,88	0,72	7,33	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,92	0,67	7,12	0,48	2	Ausente	Ausente	Satisfatório

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JUNHO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,86	0,71	7,11	0,71	13	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,82	0,67	7,21	0,80	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,74	0,71	8,72	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,84	0,73	6,87	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,74	0,70	7,31	0,77	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,86	0,63	6,86	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,86	0,72	7,91	1,35	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,85	0,66	8,10	0,54	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,80	0,65	6,66	1,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,93	0,70	7,62	0,76	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,84	0,69	6,89	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley III	0,89	0,66	6,91	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,88	0,72	8,14	0,93	11	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,80	0,66	6,62	0,56	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,80	0,70	7,13	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,75	0,66	8,72	0,76	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,77	0,66	7,48	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	1,00	0,72	6,79	0,49	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,77	0,63	7,74	0,56	10	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,64	0,62	7,30	0,47	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,81	0,68	7,71	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,86	0,71	7,25	0,60	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,86	0,69	8,79	1,19	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena (9)	0,74	0,70	7,31	0,77	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,95	0,64	7,35	0,86	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,77	0,64	7,23	0,45	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,73	0,71	7,58	0,55	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,83	0,68	7,87	0,51	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,87	0,62	7,70	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,81	0,69	7,45	0,40	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,91	0,70	7,49	0,34	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,88	0,72	6,57	0,39	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,77	0,13	7,62	0,48	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,82	0,68	6,40	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(9) Viena - abastecido pelo Sistema São Francisco