

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 SETEMBRO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,83	0,74	7,74	0,29	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,79	0,12	7,77	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,84	0,70	7,43	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,83	0,62	8,93	1,19	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,82	0,71	7,54	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,85	0,69	7,74	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,86	0,74	7,70	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,92	0,66	7,77	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,94	0,66	7,77	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,97	0,70	7,53	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,83	0,72	7,53	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,79	0,68	7,78	0,30	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,82	0,71	8,38	0,91	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,50	0,71	7,71	0,25	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,82	0,71	8,38	0,91	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,81	0,69	7,79	0,25	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,89	0,71	7,44	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho (3)	0,83	0,62	8,93	1,19	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,82	0,71	8,38	0,91	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,85	0,73	7,53	0,34	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,57	0,75	7,52	0,27	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,89	0,76	7,50	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,95	0,72	7,94	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (4)	0,75	0,73	7,78	0,55	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,86	0,72	7,92	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,80	0,69	8,18	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,81	0,70	8,08	0,36	3	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Castelinho - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

(4) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

SETEMBRO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,89	0,72	7,82	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,91	0,70	7,73	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,86	0,75	8,96	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,80	0,75	7,71	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,76	0,75	7,69	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,78	0,71	7,01	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,84	0,62	7,39	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,88	0,71	8,38	1,58	9	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,87	0,67	7,28	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,57	0,75	7,52	0,27	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,92	0,69	7,29	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,89	0,69	7,29	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Egydio Zani	0,80	0,75	7,74	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,92	0,69	8,56	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,70	0,72	7,71	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,85	0,73	7,84	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,93	0,75	7,08	0,16	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (5)	0,76	0,72	7,61	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (6)	0,69	0,78	7,95	0,59	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,76	0,72	7,25	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,63	0,74	7,21	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (7)	0,85	0,73	7,83	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,81	0,64	7,54	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,90	0,73	7,76	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,88	0,75	7,67	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,84	0,71	7,62	0,21	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,81	0,72	8,19	0,41	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,86	0,71	7,69	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,89	0,70	7,24	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,87	0,75	7,62	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,86	0,77	7,80	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,85	0,71	7,83	0,24	2	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(6) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(7) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 SETEMBRO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II (8)	0,83	0,62	8,93	1,19	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,88	0,73	7,25	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,95	0,71	7,62	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,75	0,61	7,62	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,83	0,71	8,38	1,12	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,84	0,67	7,66	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,82	0,67	7,76	0,48	5	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,97	0,74	8,05	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,70	0,88	8,38	0,25	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,90	0,74	7,79	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,76	0,74	7,51	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,83	0,70	7,77	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,74	0,69	7,49	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,90	0,78	7,94	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,93	0,73	7,71	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,86	0,73	7,50	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,94	0,70	7,69	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,81	0,72	7,34	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,85	0,73	7,83	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,84	0,74	7,61	0,54	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,82	0,76	7,76	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,82	0,79	7,52	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,69	0,69	7,26	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,87	0,71	7,63	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,81	0,73	7,92	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,78	0,71	7,53	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,92	0,69	8,56	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,85	0,69	7,41	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,87	0,74	7,73	0,23	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,86	0,72	7,48	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,83	0,62	8,93	1,19	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,83	0,62	8,93	1,19	1	Ausente	Ausente	Satisfatório

(8) João Paulo II - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
SETEMBRO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	1,03	0,76	7,08	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,91	0,71	7,44	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,86	0,72	7,80	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,87	0,74	7,88	0,27	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Resid Fraternidade II	0,83	0,69	7,97	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,97	0,74	7,37	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,87	0,73	7,42	0,20	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,59	0,73	7,43	0,28	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,75	0,68	7,54	0,29	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,88	0,56	7,83	0,26	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,84	0,73	7,62	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,84	0,69	7,84	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,71	0,65	7,87	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,94	0,71	8,38	1,00	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,57	0,75	7,52	0,27	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,92	0,69	8,56	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,84	0,69	7,48	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,86	0,77	7,80	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,82	0,70	7,85	0,85	16	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,87	0,69	7,74	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,78	0,70	7,80	0,33	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,90	0,72	7,77	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,78	0,62	7,66	0,34	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,85	0,72	7,78	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,83	0,73	7,69	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,78	0,73	7,05	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,88	0,67	7,62	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,90	0,76	7,70	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,86	0,76	7,64	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,77	0,68	7,62	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,89	0,75	7,67	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,65	0,67	7,62	0,25	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	1,01	0,74	7,56	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,86	0,73	7,50	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,80	0,74	7,74	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,88	0,69	7,44	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

SETEMBRO 2022

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,91	0,74	7,43	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,86	0,75	7,43	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,70	0,88	8,38	0,25	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,86	0,62	7,37	0,25	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,85	0,78	7,56	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,89	0,74	7,38	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,81	0,72	8,10	1,48	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,95	0,72	7,84	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,92	0,71	7,21	0,60	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	1,05	0,77	7,79	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,82	0,74	7,28	0,25	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley III	0,88	0,72	7,33	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
SetParque Horizonte	0,83	0,75	7,69	0,32	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,91	0,77	8,28	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,79	0,74	7,28	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,85	0,73	7,42	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,82	0,72	8,50	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,81	0,75	7,94	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,97	0,76	7,17	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,93	0,71	7,91	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,82	0,72	7,62	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,75	0,73	7,78	0,55	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,82	0,76	7,56	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,86	0,78	8,84	0,33	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena (9)	0,85	0,78	7,56	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,95	0,68	7,47	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,80	0,66	7,44	0,28	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,82	0,73	7,77	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,84	1,20	7,80	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,88	0,74	7,88	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,83	0,77	7,71	0,37	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,75	0,73	7,72	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,89	0,75	7,13	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,79	0,12	7,77	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,74	0,80	6,96	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(9) Viena - abastecido pelo Sistema São Francisco