

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,79	0,68	8,13	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,87	0,68	9,02	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,86	0,69	7,73	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,87	0,75	8,89	0,80	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,84	0,72	7,76	0,23	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,87	0,69	7,80	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,89	0,69	7,83	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,82	0,71	8,11	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,75	0,62	8,11	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,93	0,79	7,53	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,82	0,66	7,69	0,23	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,76	0,62	8,00	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,80	0,64	7,76	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,90	0,74	7,96	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,88	0,71	8,34	1,06	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,80	0,63	8,06	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,83	0,74	7,48	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho (3)	0,87	0,75	8,89	0,80	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,88	0,71	8,34	1,06	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,90	0,72	7,59	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,87	0,64	7,67	0,32	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,80	0,69	7,59	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,91	0,66	8,51	0,35	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (4)	0,83	0,66	8,04	0,30	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,90	0,65	7,98	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,86	0,69	7,04	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,80	0,70	8,95	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Castelinho - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

(4) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Fluór mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,84	0,71	8,39	0,34	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,85	0,71	8,57	0,47	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,85	0,75	9,24	0,33	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,71	0,55	8,12	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,80	0,71	8,21	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,65	0,71	7,61	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,94	0,65	7,26	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,88	0,71	8,34	0,96	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,85	0,68	7,62	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,87	0,64	7,67	0,32	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,78	0,68	7,37	0,26	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,82	0,54	7,55	0,32	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Egydio Zani	0,82	0,66	8,01	0,73	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,80	0,70	8,94	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,84	0,66	7,74	0,31	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,89	0,67	7,95	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,82	0,65	7,02	0,21	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (5)	0,73	0,64	7,95	0,47	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (6)	0,66	0,65	8,21	0,52	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,85	0,63	7,42	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,81	0,70	7,46	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (7)	0,90	0,70	8,17	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,99	0,60	7,91	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,93	0,66	7,89	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,83	0,73	8,22	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,84	0,66	7,90	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,84	0,68	8,42	0,77	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	1,72	0,64	7,90	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,86	0,60	7,35	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,91	0,64	8,03	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,86	0,70	8,03	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,87	0,60	8,15	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(6) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(7) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II (8)	0,87	0,75	8,89	0,80	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,88	0,72	7,20	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,84	0,70	7,71	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,76	0,65	7,66	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,83	0,71	8,34	1,17	8	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,64	0,51	8,23	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,80	0,68	7,91	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,77	0,63	8,40	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,86	1,11	8,73	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,82	0,63	7,97	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,77	0,69	7,66	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,85	0,69	8,05	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,81	0,66	8,04	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,78	0,66	8,85	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,85	0,76	8,00	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,77	0,72	7,82	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,78	0,71	7,98	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,94	0,70	7,28	0,26	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,90	0,70	8,17	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,85	0,67	7,68	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,94	0,71	8,14	0,26	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,93	0,69	7,74	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,87	0,77	7,28	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,95	0,66	7,70	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,88	0,70	8,28	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,87	0,73	7,57	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,80	0,70	8,94	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,85	0,68	7,38	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,88	0,71	8,02	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,82	0,63	7,56	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,87	0,75	8,89	0,80	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,87	0,75	8,89	0,80	3	Ausente	Ausente	Satisfatório

(8) João Paulo II - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,87	0,67	7,23	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,93	0,65	7,32	0,30	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,81	0,68	7,99	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,88	0,68	8,26	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Resid Fraternidade II	0,85	0,67	8,26	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,87	0,63	7,68	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,80	0,66	7,56	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,75	0,73	7,70	0,37	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,85	0,69	7,74	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,78	0,55	8,22	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,83	0,70	7,90	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,85	0,65	8,08	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,69	0,67	8,07	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,85	0,71	8,34	1,08	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,77	0,64	7,67	0,32	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,80	0,70	8,94	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,82	0,67	7,66	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,86	0,70	8,03	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,84	0,69	8,15	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,87	0,67	8,01	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,78	0,68	8,14	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,80	0,64	8,01	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,88	0,60	8,15	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,74	0,66	8,07	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,85	0,72	7,90	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,82	0,69	6,94	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,84	0,66	7,54	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,85	0,66	8,18	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,86	0,67	7,99	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,84	0,68	7,81	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,86	0,65	8,15	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,80	0,67	8,14	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,90	0,70	7,50	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,77	0,72	7,82	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,75	0,72	7,92	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,75	0,73	7,53	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

AGOSTO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 888/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,85	0,66	7,66	0,44	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,68	0,72	7,75	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,86	1,11	8,73	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,86	0,15	7,43	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,80	0,73	8,04	0,74	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,87	0,65	7,42	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,79	0,73	8,34	0,81	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,90	0,62	8,22	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,73	0,69	7,29	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,71	0,67	8,13	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,79	0,67	7,50	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley III	0,87	0,69	7,52	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
SetParque Horizonte	0,86	0,65	8,11	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,88	0,69	8,33	0,73	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,63	0,74	7,11	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,84	0,65	7,64	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,78	0,73	9,09	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,69	0,70	8,63	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,74	0,72	7,29	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,81	0,71	8,39	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,85	0,66	7,83	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,83	0,66	8,04	0,30	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,80	0,64	7,76	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,81	0,63	8,88	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena (9)	0,80	0,73	8,04	0,74	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,85	0,66	8,06	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,41	0,68	7,57	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,80	0,69	8,08	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,76	0,56	8,34	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,84	0,60	8,15	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,91	0,67	7,85	0,46	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,85	0,70	8,29	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,83	0,69	7,12	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,87	0,68	9,02	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,83	0,68	7,16	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(9) Viena - abastecido pelo Sistema São Francisco